

	UEDAŞ OG KESİCİ EK TEKNİK ŞARTNAMESİ	Yayın Tarihi : Revizyon Tarihi : Revizyon No : Sayfa : 1/1
---	---	---

1. KONU VE KAPSAM

Bu Şartname, TEDAŞ MYD' nin ilgili şartnamesine ek olarak hazırlanmıştır. Firma, TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Şartnamesine ek olarak hazırlanmış UEDAŞ OG Kesici Ek Teknik Şartnamesi ve Bu şartnamede belirtilmeyen bütün hususlarda TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığının ilgili şartnamesine uymak zorundadır.

2. TANIMLAR

UEDAŞ: Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

FİRMA: Ürünü Tedarik Eden.

TEDAŞ MYD: TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı

TASARIM VE YAPISAL ÖZELLİKLER

- 630 A kesici bobinleri 24v DC olacaktır.
- 1250 A kesici bobinleri 110v DC olacaktır.
- İlgili şartnamede yer alan özelliklerdeki “malzeme listesi”, UEDAŞ’ ın onayından geçtikten sonra Satın alma Bölümü tarafından malzeme siparişi verilecektir. FİRMA tarafından UEDAŞ’ a onaylatılmadan üretilen malzeme uygun görülmediği takdirde kabul edilmeyecek.
- Malzemelerin sevkiyatı UEDAŞ tan olur alındıktan sonra yapılacaktır.
- Paketleme;

Ürün üzerine metal plaka ile silinmeyecek şekilde aşağıda belirtilen kodlarda batkod basılacak.

00800020	36 kV. 16 kA. 630 A. SF6 GAZ. KESİCİ
00800034	36 kV. 16 kA. 1250 A. SF6 GAZ. KESİCİ

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Merkez Malzeme Yönetmeni	Sistem İşletme Direktörü	Genel Müdür