



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 35231609-260.01.03-E.
Konu : Lisanssız Başvurular

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi/BURSA

YEPDİS üzerinden lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış 1 adet tesis için Genel Müdürlüğümüzden "Teknik Değerlendirme Raporu" talep edilmektedir.

Söz konusu tesisle ilgili teknik değerlendirme sonucunda başvuruda eksik ve hatalı bilgiler tespit edilmiş olup bilgiler Ek-1'de verilmiştir. Hata tespit edilen başvurunun teknik değerlendirme formunun hatasız ve eksiksiz bir şekilde düzenlenerek Genel Müdürlüğümüze tekrar gönderilmesi durumunda teknik değerlendirmesi yapılabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-İmza
Sebahattin ÖZ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Ek :Eksik ve Hatalı Bulunan Başvuru (1 sayfa)

Evrak Doğrulamak İçin : <http://belgedogrulama.enerji.gov.tr> Evrak Pin Kodu: 88132

Adres: Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 06520 Çankaya-ANKARA
Telefon No: +90 312 212 64 20 Faks No: +90 312 223 69 84
e-Posta: bilgi.eigm@enerji.gov.tr İnternet Adresi: <http://www.eigm.gov.tr>

Bilgi için: Hakan Şener AKATA
ETK Uzmanı
hakata@enerji.gov.tr
Telefon No: 03122126420/7704



Bütün enerjimizle **Türkiye** için çalışıyoruz

Teknik Deęerlendirmede Eksiklik ve Hata Bulunan Bařvuru

Sıra	Bařvuru Sahibi	Tesis Adı	Kaynak Türü / Kurulu Güç [kW]	Eksikler ve Sonuç
1	Gümüřçay Belediye Personel Limited Őirketi	Gümüřçay GES	GES/4995	Güneř Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Bařvurularının Teknik Deęerlendirmesi Hakkında Yönetmelik'in 7'nci maddesi üçüncü fıkrası (ç) bendinde "Bařvurularda santral sahası alanı, sistem verimlilięi göz önünde bulundurulmak üzere fotovoltaik teknolojiye dayalı bařvurularda modül toplam alanının 1,66 katından az olup olmadığı kontrol edilir." hükmü çerçevesinde santral sahasının modül toplam toplamının oranının 1.55 olması nedeniyle teknik deęerlendirme yapılamamıřtır.