



T.C.  
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI  
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 35231609-255.01.03-E. 840  
Konu : Lisanssız Başvurular

11/01/2019

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE  
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangaiz/BURSA

YEPDİS üzerinden lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış 1 adet tesis için Genel Müdürlüğümüzden "Teknik Değerlendirme Raporu" talep edilmektedir.

Söz konusu tesisle ilgili teknik değerlendirme sonucunda başvuruda eksik ve hatalı bilgiler tespit edilmiş olup bilgiler Ek-1'de verilmiştir. Hata tespit edilen başvurunun teknik değerlendirme formunun hatasız ve eksiksiz bir şekilde düzenlenerek Genel Müdürlüğümüze tekrar gönderilmesi durumunda teknik değerlendirmesi yapılabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

*e-İmza*  
Sebahattin ÖZ  
Bakan a.  
Genel Müdür Yardımcısı V.

Ek :Eksik ve Hatalı Bulunan Başvuru (1 sayfa)

Evrak Doğrulamak İçin : <http://belgedogrulama.enerji.gov.tr> Evrak Pin Kodu: 96822

Adres: Türk Ocağı Caddesi No:2 06100 Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE  
Telefon No: +90 312 212 64 20 Faks No: +90 312 223 69 84  
e-Posta: bilgi.eigm@enerji.gov.tr İnternet Adresi: <http://www.eigm.gov.tr>

Bilgi için: Hakan Şener AKATA  
ETK Uzmanı  
hakata@enerji.gov.tr  
Telefon No: 0312126420/7699



**Bütün enerjimizle Türkiye için çalışıyoruz**

**Teknik Deęerlendirmede Eksiklik ve Hata Bulunan Bařvuru**

<b>Sıra</b>	<b>Bařvuru Sahibi</b>	<b>Tesis Adı</b>	<b>Kaynak Türü / Kurulu Güç [kW]</b>	<b>Eksikler ve Sonuç</b>
1	Ayvacic Belediye Bařkanlıęı	Ayvacic Belediye GES	GES/200	Santral sahası 1 MW'a 20.000 m <sup>2</sup> kuralına uymalıdır. Bu nedenle teknik deęerlendirme yapılamamıřtır.