

DUYURU

10.06.2016

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıđı Yenilenebilir Enerji Genel M¼d¼rl¼đ¼'nden Gelen yazılar duyuru ekinde sunulmaktadır.

-Eksik ve Hata bulunan başvurular revize edilmiř teknik deđerlendirme formlarını ve aplikasyon krokilerini , ıktısı alınmıř şekilde ıslak imzalı ve CD ierisinde excel formları olacak şekilde ¼st yazı ile , YEGM'in yazısını ¼st yazı ierisinde ilgi tutarak en ge **21.06.2016** tarihine kadar řirketimize ulařtırılması gerekmektedir.

_Yarıřma sonrası Deđerlendirilecek Bařvurular iin řirketimizce herhangi bir iřlem tesis edilmeyecek olup , yarıřma sonrası YEGM'in yazacađı yazı dođrultusunda iřlem tesis edilecektir.

Bilgilerinize rica ederiz.



Sayı : 35231609-260.01.03-E. 15657
Konu : Lisanssız Başvurular

31/05/2016

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi/BURSA

YEBDİS üzerinden lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış 3 adet tesis için Genel Müdürlüğümüzden teknik değerlendirme raporu talep edilmektedir.

Söz konusu tesislerle ilgili teknik değerlendirme sonucu 2 adet başvuruda eksik ve hatalı bilgiler tespit edilmiş olup Ek-1'de verilmiştir. Hata tespit edilen başvurunun teknik değerlendirme formlarının hatasız ve eksiksiz bir şekilde düzenlenerek Genel Müdürlüğümüze tekrar gönderilmesi durumunda teknik değerlendirmesi yapılabilecektir.

Feridun YAĞCI'ya ait Feridun YAĞCI GES başvurusu 2015 yılı içerisinde alınan rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvuru/başvurularıyla kesişme/çakışma halinde olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvurularının yarışma sonucuna göre değerlendirilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-İmza
Ramazan USTA
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :Teknik Değerlendirmede Eksik ve Hata Bulunan Başvurular (1 sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <http://belgedogrulama.enerji.gov.tr/BelgeDogrulama.aspx?V=BE5V5KE79>

Adres: Eskişehir yolu 7. km No:166 Posta kodu:06520 Çankaya - ANKARA
Telefon No: +90 312 295 50 00 Faks No: +90 312 295 50 05
e-Posta: bilgi.yegm@yegm.gov.tr İnternet Adresi: <http://www.yegm.gov.tr>

Bilgi için: Volkan OĞUZ
Mühendis
voguz@yegm.gov.tr
Telefon No:



Bütün enerjimizle Türkiye için çalışıyoruz

Teknik Değerlendirmede Eksiklik ve Hata Bulunan Başvurular

Sıra	Başvuru Sahibi	Tesis Adı	Kaynak Türü / Kurulu Güç [kW]	Eksikler ve Sonuç
1	ALİ UFUK CAN	ALİ UFUK CAN GES	GES/498	Koordinatlı aplikasyon krokisinde belirtilen alan ile santral sahası uyuşmamaktadır. Bu nedenden dolayı teknik değerlendirme yapılamamıştır.
2	FERDİ KAPÇAK	FERDİ KAPÇAK GES	GES/996	Koordinatlı aplikasyon krokisinde belirtilen alan ile santral sahası uyuşmamaktadır. Bu nedenden dolayı teknik değerlendirme yapılamamıştır.



Sayı : 35231609-255.01.03-E. 14496
Konu : Lisanssız Başvurular

17/05/2016

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi/BURSA

YEBDİS üzerinden lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış Öncüler Elektrik Enerjisi San. ve Tic. LTD. ŞTİ'nin Öncüler GES tesisi için Genel Müdürlüğümüzden teknik değerlendirme raporu talep edilmektedir.

Söz konusu başvurunun Enerjisa Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin EÜ/1167-6/839 sayılı lisansına sahip Balıkesir RES'in santral sahası dahilinde olduğu tespit edilmiştir. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği 14 üncü maddesi dördüncü fıkrasında "Üretim lisansı alındıktan sonra, üretim lisansına konu sahada, malikin kendi arazisi üzerine kuracağı lisanssız üretim tesisi başvuruları Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından teknik değerlendirmesi uygun bulunmak ve bahse konu üretim lisansı ile başka lisanslı üretim tesisini etkilememek kaydıyla kabul edilebilir. Aksi halde her aşamada reddedilir." hükmü gereğince Öncüler GES'in mülkiyet belgesine teknik değerlendirmenin tamamlanabilmesi için ihtiyaç duyulmaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-İmza
Ramazan USTA
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı


Evrakı Doğrulamak İçin : <http://belgedogrulama.enerji.gov.tr/BelgeDogrulama.aspx?V=BE8ASK455>

Adres: Eskişehir yolu 7. km No:166 Posta kodu:06520 Çankaya - ANKARA
Telefon No: +90 312 295 50 00 Faks No: +90 312 295 50 05
e-Posta: bilgi.yegm@yegm.gov.tr İnternet Adresi: <http://www.yegm.gov.tr>

Bilgi için: Hakan Şenol AKATA
ETK Uzman Yardımcısı
hakata@yegm.gov.tr
Telefon No: 03122955123



Bütün enerjimizle Türkiye için çalışıyoruz



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü

Sayı : 35231609-255.01.03-E. 15448
Konu : Lisanssız Başvurular

27/05/2016

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi/ BURSA

YEBDİS üzerinden lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış 1 adet tesis için Genel Müdürlüğümüzden "Teknik Değerlendirme Raporu" talep edilmektedir.

Söz konusu tesislerle ilgili teknik değerlendirme sonucu 1 adet başvuruda eksik ve hatalı bilgiler tespit edilmiş olup Ek-1'de verilmiştir. Hata tespit edilen başvurunun teknik değerlendirme formunun hatasız ve eksiksiz bir şekilde düzenlenerek Genel Müdürlüğümüze tekrar gönderilmesi durumunda teknik değerlendirmesi yapılabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-İmza
Ramazan USTA
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :Teknik Değerlendirmede Eksik ve Hata Bulunan Başvuru (1 sayfa)

Evraklı Doğrulamak İçin : <http://belgedogrulama.enerji.gov.tr/BelgeDogrulama.aspx?V=BESVSKENP>

Adres: Eskişehir yolu 7. km No:166 Posta kodu:06520 Çankaya - ANKARA
Telefon No: +90 312 295 50 00 Faks No: +90 312 295 50 05
e-Posta: bilgi.yegm@yegm.gov.tr İnternet Adresi: <http://www.yegm.gov.tr>



Bilgi için: Hakan Şener AKATA
ETK Uzman Yardımcısı
hakata@yegm.gov.tr
Telefon No: 03122955123



Bütün enerjimizle Türkiye için çalışıyoruz

Teknik Değerlendirmede Eksiklik ve Hata Bulunan Başvurular

Sıra	Başvuru Sahibi	Tesis Adı	Kaynak Türü / Kurulu Güç [kW]	Eksikler ve Sonuç
1	Turan Tavukçuluk	Turan Tavukçuluk GES	GES/996	Aplikasyon krokisinde belirtilen taşınmaz ile santral sahası uyumamaktadır. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü

Sayı : 35231609-255.01.03-E. 14220
Konu : Lisansız Başvurular

13/05/2016

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi/ BURSA

YEBDİS üzerinden lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış 1 adet tesis için Genel Müdürlüğümüzden "Teknik Değerlendirme Raporu" talep edilmektedir.

Söz konusu tesislerle ilgili teknik değerlendirme sonucu 1 adet başvuruda eksik ve hatalı bilgiler tespit edilmiş olup Ek-1'de verilmiştir. Hata tespit edilen başvurunun teknik değerlendirme formunun hatasız ve eksiksiz bir şekilde düzenlenerek Genel Müdürlüğümüze tekrar gönderilmesi durumunda teknik değerlendirmesi yapılabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-İmza

Ramazan USTA
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :Teknik Değerlendirmede Eksik ve Hata Bulunan Başvuru (1 sayfa)

Evrakı Doğrulanak İçin : <http://belgedogrulama.enerji.gov.tr/BelgeDogrulama.aspx?V=BEAM55919>

Adres: Eskişehir yolu 7. km No:166 Posta kodu:06520 Çankaya - ANKARA
Telefon No: +90 312 295 50 00 Faks No: +90 312 295 50 05
e-Posta: bilgi.yegm@yegm.gov.tr İnternet Adresi: <http://www.yegm.gov.tr>


Bilgi için: Hakan Şener AKATA
ETK Uzman Yardımcısı
hakata@yegm.gov.tr
Telefon No: 03122955123



Bütün enerjimizle Türkiye için çalışıyoruz

Teknik Değerlendirmede Eksiklik ve Hata Bulunan Başvurular

Sıra	Başvuru Sahibi	Tesis Adı	Kaynak Türü / Kurulu Güç [kW]	Eksikler ve Sonuç
1	İsmail Hakkı TAŞER	İSMAIL HAKKI TAŞER GES	GES/ 499	Applikasyon krokisinde belirtilen taşınmaz ile santral sahası uyumsuzdur. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü

Sayı : 35231609-255.01.03-E. 14221
Konu : Lisanssız Başvurular

13/05/2016

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi/ BURSA

YEBDİS üzerinden lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış 1 adet tesis için Genel Müdürlüğümüzden "Teknik Değerlendirme Raporu" talep edilmektedir.

Söz konusu tesislerle ilgili teknik değerlendirme sonucu 1 adet başvuruda eksik ve hatalı bilgiler tespit edilmiş olup Ek-1'de verilmiştir. Hata tespit edilen başvurunun teknik değerlendirme formunun hatasız ve eksiksiz bir şekilde düzenlenerek Genel Müdürlüğümüze tekrar gönderilmesi durumunda teknik değerlendirmesi yapılabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-İmza

Ramazan USTA
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :Teknik Değerlendirmede Eksik ve Hata Bulunan Başvuru (1 sayfa)

Evrak Doğrulama için : <http://belgedogrulama.enerji.gov.tr/BelgeDogrulama.aspx?V=BESV55979>

Adres: Eskişehir yolu 7. km No: 166 Posta kodu:06520 Çankaya - ANKARA
Telefon No: +90 312 295 50 00 Faks No: +90 312 295 50 05
e-Posta: bilgi.yegm@yegm.gov.tr İnternet Adresi: <http://www.yegm.gov.tr>


Bilgi için: Hakan Şener AKATA
ETK Uzman Yardımcısı
hakata@yegm.gov.tr
Telefon No: 03122955123



Bütün enerjimizle Türkiye için çalışıyoruz

Teknik Değerlendirmede Eksiklik ve Hata Bulunan Başvurular

Sıra	Başvuru Sahibi	Tesis Adı	Kaynak Türü / Kurulu Güç [kW]	Eksikler ve Sonuç
1	Celal SÖNMEZ	Celal SÖNMEZ GES	GES/ 29,5	Applikasyon krokisinde belirtilen taşınmaz ile santral sahası uyumsuzdur. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.



Sayı : 35231609-255.01.03-E. 14005
Konu : Lisanssız Başvurular

12/05/2016

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi/BURSA

YEBDİS üzerinden lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış 5 adet tesis için Genel Müdürlüğümüzden teknik değerlendirme raporu talep edilmektedir.

Söz konusu tesislerle ilgili teknik değerlendirme sonucu başvurularda eksik ve hatalı bilgiler tespit edilmiş olup Ek-1'de verilmiştir. Hata tespit edilen başvurunun teknik değerlendirme formunun hatasız ve eksiksiz bir şekilde düzenlenerek Genel Müdürlüğümüze tekrar gönderilmesi durumunda teknik değerlendirmesi yapılabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-İmza

Ramazan USTA
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :Teknik Değerlendirmede Eksik ve Hata Bulunan Başvurular (1 sayfa)

Evrakı Doğrulanak İçin : <http://belgedogrulama.enerji.gov.tr/BelgeDogrulama.aspx?V=BE/CN55S81>

Adres: Eskişehir yolu 7. km No:166 Posta kodu:06520 Çankaya - ANKARA
Telefon No: +90 312 295 50 00 Faks No: +90 312 295 50 05
e-Posta: bilgi.yegm@yegm.gov.tr İnternet Adresi: <http://www.yegm.gov.tr>

Bilgi için: Hakan Şener AKATA
ETK Uzman Yardımcısı
hakata@yegm.gov.tr
Telefon No: 03122955123



Bütün enerjimizle Türkiye için çalışıyoruz

Teknik Değerlendirmede Eksiklik ve Hata Bulunan Başvurular

Sıra	Başvuru Sahibi	Tesis Adı	Kaynak Türü / Kurulu Güç [kW]	Eksiklikler ve Sonuç
1	REZENE ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	BURCU GES	GES/990	Santral sahası aplikasyon krokisi dışına çıkmaktadır. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
2	SARI SALKIM ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	URAS GES	GES/990	Santral sahası aplikasyon krokisi dışına çıkmaktadır. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
3	REZENE ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	KADIOĞLU GES	GES/990	Santral sahası aplikasyon krokisi dışına çıkmaktadır. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
4	SARI GÜL ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	LAPSE GES	GES/990	Santral sahası aplikasyon krokisi dışına çıkmaktadır. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
5	YENİ KARANFİL YER ALTI YER ÜSTÜ KAYNAKLARI ENERJİ ELEKTRİK İNŞAAT TURİZM TARIM SANAYİ VE TİC. A.Ş.	KARACA GES	GES/999	Santral sahası aplikasyon krokisi dışına çıkmaktadır. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.



03 Mayıs 2016
06 Mayıs 2016
02/05/2016

Sayı : 35231609-255.01.03-E. 12885
Konu : Lisanssız Başvurular

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi/ BURSA

YEBDİS üzerinden lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış 2 adet tesis için Genel Müdürlüğümüzden "Teknik Değerlendirme Raporu" talep edilmektedir.

Söz konusu tesislerle ilgili teknik değerlendirme sonucu başvurularında eksik ve hatalı bilgiler tespit edilmiş olup Ek-1'de verilmiştir. Hata tespit edilen başvurunun teknik değerlendirme formunun hatasız ve eksiksiz bir şekilde düzenlenerek Genel Müdürlüğümüze tekrar gönderilmesi durumunda teknik değerlendirmesi yapılabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-İmza
Ramazan USTA
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :Teknik Değerlendirmede Eksik ve Hata Bulunan Başvurular (1 sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <http://belgedogrulama.enerji.gov.tr/BelgeDogrulama.aspx?V=BE6E5BY73>

Adres: Eskişehir yolu 7. km No:166 Posta kodu:06520 Çankaya - ANKARA
Telefon No: +90 312 295 50 00 Faks No: +90 312 295 50 05
e-Posta: bilgi.yegm@yegm.gov.tr İnternet Adresi: <http://www.yegm.gov.tr>

Bilgi için: Hakan Şener AKATA
ETK Uzman Yardımcısı
bakata@yegm.gov.tr
Telefon No: 03122955123



Bütün enerjimizle Türkiye için çalışıyoruz

Teknik Değerlendirmede Eksiklik ve Hata Bulunan Başvurular

Sıra	Başvuru Sahibi	Tesis Adı	Kaynak Türü / Kurulu Güç [kW]	Eksikler ve Sonuç
1	REN GES ELEKTRİK ÜRETİM L.TD. ŞTİ.	GAAVE GES	GES/990	Aplikasyon krokisinde belirtilen taşınmaz ile santral sahası uyuşmamaktadır. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
2	REN GES ELEKTRİK ÜRETİM L.TD. ŞTİ.	TAYFA DAMI GES	GES/990	Aplikasyon krokisinde belirtilen taşınmaz ile santral sahası uyuşmamaktadır. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.



Sayı : 35231609-255.01.03-E. 13097
Konu : Lisanssız Başvurular

9/02/2016
9/02/2016
04/05/2016

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi/ BURSA

YEBDİS üzerinden lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış 2 adet tesis için Genel Müdürlüğümüzden "Teknik Değerlendirme Raporu" talep edilmektedir.

Söz konusu tesislerle ilgili teknik değerlendirme sonucu başvurularında eksik ve hatalı bilgiler tespit edilmiş olup Ek-1'de verilmiştir. Hata tespit edilen başvuruların teknik değerlendirme formlarının hatasız ve eksiksiz bir şekilde düzenlenerek Genel Müdürlüğümüze tekrar gönderilmesi durumunda teknik değerlendirmesi yapılabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-İmza
Ramazan USTA
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :Teknik Değerlendirmede Eksik ve Hata Bulunan Başvurular (1 sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <http://belgedogrulama.enerji.gov.tr/BelgeDogrulama.aspx?V=BLM55BBT>

Adres: Eskişehir yolu 7. km No:166 Posta kodu:06520 Çankaya - ANKARA
Telefon No: +90 312 295 50 00 Faks No: +90 312 295 50 05
e-Posta: bilgi.yegm@yegm.gov.tr İnternet Adresi: <http://www.yegm.gov.tr>

Bilgi için: Hakan Şener AKATA
ETK Uzman Yardımcısı
hakata@yegm.gov.tr
Telefon No: 03122955123



Bütün enerjimizle Türkiye için çalışıyoruz

Teknik Değerlendirmede Eksiklik ve Hata Bulunan Başvurular

Sıra	Başvuru Sahibi	Tesis Adı	Kaynak Türü / Kurulu Güç [kW]	Eksikler ve Sonuç
1	BODUR KARDEŞLER LTD. ŞTİ	BODUR KARDEŞLER GES	GES/200	Santral sahası aplikasyon krokisinde belirtilen taşınmazın dışındadır. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
2	ZEYNEP CENGİZ	ZEYNEP CENGİZ GES	GES/440	Santral sahası 1 MW'a 20.000 m ² kuralına uymalıdır. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.