



Sayı : 35231609-260.01.03-E. 25069
Konu : Lisanssız Başvurular

23/09/2016

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi / BURSA

YEPDİS üzerinden lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış 6 adet tesis için Genel Müdürlüğümüzden "Teknik Değerlendirme Raporu" talep edilmektedir.

Söz konusu başvuruda eksik ve hatalı bilgiler tespit edilmiş olup Ek-1'de verilmiştir. Hata tespit edilen başvurunun teknik değerlendirme formunun hatasız ve eksiksiz bir şekilde düzenlenerek Genel Müdürlüğümüze tekrar gönderilmesi durumunda teknik değerlendirmesi yapılabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-İmza
Ramazan USTA
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :Teknik Değerlendirmede Eksik ve Hata Bulunan Başvurular (1 sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <http://belgedogrulama.enerji.gov.tr/BelgeDogrulama.aspx?V=BE845A2E1>

Adres: Eskişehir yolu 7. km No:166 Posta kodu:06520 Çankaya - ANKARA
Telefon No: +90 312 295 50 00 Faks No: +90 312 295 50 05
e-Posta: bilgi.yegm@yegm.gov.tr İnternet Adresi: <http://www.yegm.gov.tr>

Bilgi için: Volkan OĞUZ
Mühendis
voguz@yegm.gov.tr
Telefon No:



Bütün enerjimizle Türkiye için çalışıyoruz

Teknik Deęerlendirmede Eksiklik ve Hata Bulunan Bařvurular

Sıra	Bařvuru Sahibi	Tesis Adı	Kaynak Türü / Kurulu Güç [kW]	Eksikler ve Sonuç
1	BEYTIYE YOLAÇ	YOLAÇ GES	GES/5,3	Koordinatlı aplikasyon krokisinde belirtilen alan ile santral sahası uyuřmamaktadır. Bu nedenden dolayı teknik deęerlendirme yapılamamıřtır.
2	Lik Yapı İnřaat Mad. San. Tic. Ltd. řti.	Lik Yapı İnřaat Mad. San. Tic. Ltd. řti.	GES/15,98	Teknik deęerlendirme bilgi formu ve /veya YEPDİS'de yer alan projeksiyon sistemi hatalıdır. Bu nedenden dolayı teknik deęerlendirme yapılamamıřtır.
3	HAKASYA ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. řTİ.	HAKASYA GES	GES/875	Teknik deęerlendirme bilgi formu ve /veya YEPDİS'de yer alan projeksiyon sistemi hatalıdır. Bu nedenden dolayı teknik deęerlendirme yapılamamıřtır.
4	GÖKOĐUZ ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. řTİ.	GÖKOĐUZ GES	GES/875	Teknik deęerlendirme bilgi formu ve /veya YEPDİS'de yer alan projeksiyon sistemi hatalıdır. Bu nedenden dolayı teknik deęerlendirme yapılamamıřtır.
5	TUVA ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. řTİ.	TUVA GES	GES/875	Teknik deęerlendirme bilgi formu ve /veya YEPDİS'de yer alan projeksiyon sistemi hatalıdır. Bu nedenden dolayı teknik deęerlendirme yapılamamıřtır.
6	GÖKMENLER SOĐUK HAVA DEPOSU TARIM GIDA HAYV. PLASTİK İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. řTİ.	GÖKMENLER-1.	GES/350	Teknik deęerlendirme bilgi formu ve /veya YEPDİS'de yer alan koordinatlar hatalıdır. Bu nedenden dolayı teknik deęerlendirme yapılamamıřtır.