

EK : TEKNİK DEĞERLENDİRMEDE EKSİKLİK VE HATA BULUNAN BAŞVURULAR

Sıra No	Başvuru Adı	Tesis Adı	Kaynak Türü ve Kurulu Gücü	Eksiklikler ve Hatalar
1	T.C. KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KAYACIK GES_revize (ULUDAĞ- GES-1137)	GES/ 1366,95 kWe	1. Girilen koordinatlar seçmiş olduğumuz il ile kesişmemektedir. 2. Santral Sahası Kurulu Güç Yoğunluğu (SSKGY) Yönetmelikte belirtilen asgari değeri sağlamamaktadır. Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.