

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU

BAŞVURU NUMARASI	ULUDAĞ-GES-1143 (REVİZE)	
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ	İSMAIL PEHLİVANLAR BARAKFAKİ MH. CUMHURİYET CD. NO:42 KESTEL/BURSA	
TESİS ADI	İSMAIL PEHLİVANLAR GES_revize	
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ	21.04.2015	
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ	İLİ	Bursa
	İLÇESİ	Yenişehir
	KÖY/MAHALLE	Toprakocak
TEKNOLOJİ TÜRÜ	Fotovoltaik Sistemler;Optimum açıda sabitlenmiş fotovoltaik sistemler Diğer Sistemler;	
UYGULAMA YERİ	Arazi	
FOTOVOLTAİK SİSTEMLERDE KULLANILACAK HÜCRE TÜRÜ	Fotovoltaik Hücreler;Çok kristalli yapı	
Bağlantısı uygun bulunan tesisin toplam kurulu gücü AC (kWe) / DC (kWp)	950 / 1136,8	
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı	YENİŞEHİR1	
1/25000 ölçekli pafta adı	H22B3	
Projeksiyon Sistemi	GK Central Meridian 30 (ED50 - 3°)	
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)	11176,19	

TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI

TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)
K1	457417,91	4461026,42
K2	457400,02	4461028,81
K3	457385,52	4461034,30
K4	457380,31	4461043,60
K5	457380,03	4461058,67
K6	457382,98	4461073,74
K7	457382,98	4461086,13
K8	457370,59	4461139,37
K9	457369,04	4461149,23
K10	457371,15	4461166,97
K11	457375,52	4461181,90
K12	457393,87	4461190,28
K13	457407,25	4461194,62
K14	457418,16	4461198,85
K15	457426,73	4461203,78
K16	457431,31	4461207,30
K17	457437,03	4461197,37
K18	457442,33	4461177,51
K19	457445,29	4461160,89
K20	457451,94	4461162,28
K21	457470,73	4461079,37
K22	457422,46	4461076,00
K23	457417,30	4461075,65

Düzenlenme Tarihi

10.09.2021

4312

UYGUNDUR

Mustafa ÇALIŞKAN
Yen.Enr.Kayn.Dai.Bşk.