

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU

BAŞVURU NUMARASI	ULUDAĞ-GES-1243 (REVİZE)	
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ	T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASKI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AKINLIAR MAH. CUMALI CAD. NO:2/1 KARESİ/BALIKESİR	
TESİS ADI	BASKI 3000 KW GES	
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ	28.10.2021	
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ	İLİ	Balıkesir
	İLÇESİ	Altıeylül
	KÖY/MAHALLE	Pamukçu
TEKNOLOJİ TÜRÜ	Fotovoltaik Sistemler;Optimum açıda sabitlenmiş fotovoltaik sistemler Diğer Sistemler;	
UYGULAMA YERİ	Arazi	
FOTOVOLTAİK SİSTEMLERDE KULLANILACAK HÜCRE TÜRÜ	Fotovoltaik Hücreler;Tek kristalli yapı	
Bağlantısı uygun bulunan tesisin toplam kurulu gücü AC (kWe) / DC (kWp)	3000 / 3904,2	
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı	BALIKESİR(SEKA)	
1/25000 ölçekli pafta adı	I19C3	
Projeksiyon Sistemi	GK Central Meridian 27 (ITRF - 3°)	
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)	42068,87	

TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI

TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)
K1	576894,064	4380042,273
K2	577030,647	4379968,506
K3	577051,978	4379967,769
K4	577051,907	4379767,158
K5	576907,77	4379767,205
K6	576902,408	4379895,404
K7	576870,693	4379932,434
K8	576756,765	4379934,277
K9	576756,631	4379967,896
K10	576848,735	4379967,709

Düzenlenme Tarihi
04.04.2022
1903

UYGUNDUR

Mustafa ÇALIŞKAN
Mustafa ÇALIŞKAN

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dairesi Başkanı

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Not: Başvuru, "Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği" nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında değerlendirilmiştir.