

EK : TEKNİK DEĞERLENDİRMEDE EKSİKLİK VE HATA BULUNAN BAŞVURULAR

Sıra No	Başvuru Adı	Tesis Adı	Kaynak Türü ve Kurulu Gücü	Eksiklikler ve Hatalar
1	T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASKI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	BASKI SAKARYA 750 KW GES (ULUDAĞ- GES-1241)	GES/ 750 kWe	1. Başvurunun Santral Sahası Kurulu Güç Yoğunluğu (SSKGY), Yönetmelikte belirtilen asgari değere uygun değildir. (Alan maksimum 11538 m2 olmalıdır.) 2. Formdaki bilgiler ile YEPDİS'e girilen bilgiler birbiri ile uyumsuzdur (Abone Sözleşme Gücü, Başvuru Sahibinin Niteliği, Abone Tipi). Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.
2	T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASKI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	BASKI DOĞANPINAR 750 KW GES (ULUDAĞ- GES-1242)	GES/ 750 kWe	1. Formdaki bilgiler ile YEPDİS'e girilen bilgiler birbiri ile uyumsuzdur (Abone Tipi, adres). Teknik Değerlendirme yapılamamıştır
3	B. ERGÜNLER YOL YAPİ İNŞ. TAAH. MAD. NKL. SAN. TİC. A.Ş.	ERGÜNLER GES (ULUDAĞ- GES-1325)	GES/ 840 kWe	1. Başvurunun Santral Sahası Kurulu Güç Yoğunluğu (SSKGY), Yönetmelikte belirtilen asgari değere uygun değildir. (Alan maksimum 12922 m2 olmalıdır.) Teknik Değerlendirme yapılamamıştır
4	ÖRGÜN PETROL VE OTOMOTİV SANAYİ VE TİC LMT.ŞTİ.	ÖRGÜN PETROL GES (ULUDAĞ- GES-1333)	GES/ 40 kWe	1. Başvurunun Santral Sahası Kurulu Güç Yoğunluğu (SSKGY), Yönetmelikte belirtilen asgari değere uygun değildir. (Alan maksimum 615 m2 olmalıdır.) Teknik Değerlendirme yapılamamıştır
5	HAYAT SAĞLIK TESİSLERİ A.Ş.	HAYAT HASTANESİ GES (ULUDAĞ- GES- 1339)	GES/ 2650 kWe	1. Başvurunun Santral Sahası Kurulu Güç Yoğunluğu (SSKGY), Yönetmelikte belirtilen asgari değere uygun değildir. (Alan maksimum 40767 m2 olmalıdır.) 2. Formdaki bilgiler ile YEPDİS'e girilen bilgiler birbiri ile uyumsuzdur (Tesisin Kurulacağı Arazinin Köşe Noktaları). Teknik Değerlendirme yapılamamıştır

6	ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	ÇLİ 5 MW GES (ULUDAĞ- GES-1352)	GES/ 5000 kWe	1. Başvurunun Santral Sahası Kurulu Güç Yoğunluğu (SSKGY), Yönetmelikte belirtilen asgari değere uygun değildir. (Alan maksimum 76920 m2 olmalıdır.) Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.
---	-------------------------------------	------------------------------------	------------------	---