

**EK : TEKNİK DEĞERLENDİRMEDE EKSİKLİK VE HATA BULUNAN BAŞVURULAR**

Sıra No	Başvuru Adı	Tesis Adı	Kaynak Türü ve Kurulu Gücü	Eksiklikler ve Hatalar
1	T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	BASKİ SAKARYA 750 KW GES (ULUDAĞ-GES-1241)	GES/ 750 kWe	<ol style="list-style-type: none"><li>Santral sahası kurulu güç yoğunluğu (SSKGY) değeri yönetmelik şartlarını sağlamamaktadır. Belirtilen kurulu güç ve teknoloji türüne göre asgari SSKGY değerinin sağlanması için santral sahası büyüklüğünün azami değeri 11.538,46 m<sup>2</sup> olmalıdır.</li><li>Farklı parsellerde yer alan santral sahalarının içerisinde kadastral yol geçmesi durumunda öbeklerin birleştirilmesine gerek kalmayacak olup bu durumu belgeleyecek resmi yazı sunulmalıdır.</li></ol> <b>Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.</b>
2	HAYAT SAĞLIK TESİSLERİ A.Ş.	HAYAT HASTANESİ GES ( ULUDAĞ-GES-1339)	GES/ 2650 kWe	<ol style="list-style-type: none"><li>Santral sahasının, bilgileri verilen ada parselin tam olarak içerisinde yer alması gerekmektedir. Yaklaşık 8 metrelik parselden taşma söz konusudur.</li></ol> <b>Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.</b>
3	B.ERGÜNLER YOL YAPI İNŞ. TAAH. MAD. NKL. SAN. TİC. A.Ş.	ERGÜNLER GES_revize ( ULUDAĞ-GES-1403)	GES/ 840 kWe	<ol style="list-style-type: none"><li>Başvuru, ULUDAĞ-GES-391 numaralı başvuru ile kesişmektedir.</li></ol> <b>Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.</b>

**Düzenleme Tarihi:** 11.05.2022

**YEPDİS Giriş Tarihi:** 9.05.2022