



T.C.  
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI  
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-35231609-260.01.03-127146

14.06.2022

Konu : Lisanssız Başvurular

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE  
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi / BURSA

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamındaki 1 adet güneş enerjisine dayalı elektrik üretim başvurusu için Genel Müdürlüğümüzden "Teknik Değerlendirme Raporu" talep edilmektedir.

30/06/2017 tarihli ve 30110 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında söz konusu başvuru için düzenlenen onaylı teknik değerlendirme raporu ekte yer almaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Sebahattin ÖZ  
Bakan a.  
Genel Müdür Yardımcısı V.

Ek: Onaylı Teknik Değerlendirme Raporu (2 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: C2160FBD-04C4-4D22-8481-BFC04AECE481

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/enerji-ebys>

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 06520 Çankaya-ANKARA

03125464646

03122236984

KEP Adresi : [enerjivetabii kaynaklarbakanligi@hs01.kep.tr](mailto:enerjivetabii kaynaklarbakanligi@hs01.kep.tr)

Bilgi için: Medine DOĞAN

ETK Uzman Yardımcısı

Telefon No: (312) 546 46 46-

5333



Ertuğrul BALKAN  
Uzman

## GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU

BAŞVURU NUMARASI	ULUDAĞ-GES-1339	
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ	HAYAT SAĞLIK TESİSLERİ A.Ş. ELMASBAHÇELER MAH. ANKARAYOLU CAD. N: 44 OSMANGAZI / BURSA	
TESİS ADI	HAYAT HASTANESİ GES	
DAĞITIM ŞİRKETİNE BAŞVURU TARİHİ	27.01.2022	
ÜRETİM TESİSİNİN YERİ	İli	Bursa
	İLÇESİ	Orhaneli
	KÖY/MAHALLE	Sırlı
TEKNOLOJİ TÜRÜ	Fotovoltaik Sistemler;Optimum açıda sabitlenmiş fotovoltaik sistemler Diğer Sistemler;	
UYGULAMA YERİ	Arazi	
FOTOVOLTAİK SİSTEMLERDE KULLANILACAK HÜCRE TÜRÜ	Fotovoltaik Hücreler;Tek kristalli yapı	
Bağlantısı uygun bulunan tesisin toplam kurulu gücü AC (kWe) / DC (kWp) .	2650 / 2997	
Bağlantısı uygun bulunan trafo merkezinin ve bağlantı noktası adı	ORHANELİ	
1/25000 ölçekli pafta adı	I22A4	
Projeksiyon Sistemi	UTM Zone 35 Central Meridian 27 (ED50 - 6°)	
Santral sahası alanının yüzölçümü (m2)	33732,28	

## TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NOKTALARI

TESİSİN KURULACAĞI ARAZİNİN KÖŞE NUMARASI	Doğu (sağa değer)	Kuzey (yukarı değer)
K1	680543,07	4407057,16
K2	680582,48	4407088,09
K3	680598,42	4407072,81
K4	680601,69	4407076,81
K5	680626,16	4407061,17
K6	680663,03	4407047,52
K7	680678,97	4407042,07
K8	680688,5	4407040,17
K9	680714,86	4407038,84
K10	680723,77	4407035,82
K11	680728,27	4407031,67
K12	680744,1	4407014,28
K13	680777,16	4406989,83
K14	680764,62	4406914,04
K15	680751,89	4406872,27
K16	680746,35	4406819,69

	K17	680726,67	4406788,47
	K18	680637,76	4406824,76
	K19	680651,84	4406890,81
	K20	680657,96	4406919,54

Düzenlenme Tarihi  
13.06.2022  
4312

YEPDİS Kayıt Tarihi: 10.06.2022

**UYGUNDUR**

*Mustafa ÇALIŞKAN*

**Mustafa ÇALIŞKAN**

**Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dairesi Başkanı**

**Enerji İşleri Genel Müdürlüğü**

**Açıklamalar:**

1. Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile kamu kurumları dışındaki kişilerce yapılan başvurular hariç olmak üzere; lisanssız üretim faaliyeti başvurusunda belirtilen uygulama yerinin başka amaçlarla kullanım hakkı edinilmemiş Hazine taşınmazı olması halinde işbu Teknik Değerlendirme Raporu hükümsüzdür.
2. Lisanssız elektrik üretim faaliyeti başvurusunun, dağıtım lisansını haiz Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisinde faaliyet gösteren bir tesis ile ilişkili olması halinde elektrik üretim tesisinin kurulacağı arazinin OSB sınırları dışında olup olamayacağı hususunda "Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği" hükümleri esas olup, aksi uygulamalar halinde işbu Teknik Değerlendirme Raporu hükümsüzdür.
3. Başvuru "Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği"nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında değerlendirilmiştir.