

**EK : TEKNİK DEĞERLENDİRMEDE EKSİKLİK VE HATA BULUNAN BAŞVURULAR**

Sıra No	Başvuru Adı	Tesis Adı	Kaynak Türü ve Kurulu Gücü	Eksiklikler ve Hatalar
1	TUNÇ MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	TUNÇ MERMER GES (ULUDAĞ-GES-1522)	GES/999 kWe	1. Santral sahası kurulu güç yoğunluğu değeri yönetmelik şartlarını sağlamamaktadır. Kurulu güç ve kullanılması öngörülen teknoloji türüne göre azami santral sahası büyüklüğü 15.369,23 m <sup>2</sup> olmalıdır. <b>Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.</b>

**Düzenleme Tarihi:** 28.06.2022

**YEPDİS Giriş Tarihi:** 24.06.2022