

EK : TEKNİK DEĞERLENDİRMEDE EKSİKLİK VE HATA BULUNAN BAŞVURULAR

Sıra No	Başvuru Adı	Tesis Adı	Kaynak Türü ve Kurulu Gücü	Eksiklikler ve Hatalar
1	BURULAŞ-BURSA ULAŞIM TOPLU TAŞIM İŞLETMECİLİĞİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	BURULAŞ SÖĞÜT GES_2 (ULUDAĞ-GES-1516)	GES/ 3400 kWe	<ol style="list-style-type: none">1. Başvurunun Santral Sahası Kurulu Güç Yoğunluğu (SSKGY), Yönetmelikte belirtilen asgari değere uygun değildir. (Alan en fazla 52305 m2 olabilir.)2. Formdaki köşe koordinatları ile oluşturulan GES Sahası, belirtilen parsel sınırları dışındadır.3. DC değeri form ile uyuşmamaktadır.4. Ges sahası ULUDAĞ-GES-755 başvuru numaralı lisanssız ges sahası/sahaları ile kesişmektedir. Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.
2	HAYRİ ÖGELMAN MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ	HAYRİ ÖGELMAN GES (ULUDAĞ-GES-1935)	GES/ 7200 kWe	<ol style="list-style-type: none">1. Başvurunun Santral Sahası Kurulu Güç Yoğunluğu (SSKGY), Yönetmelikte belirtilen asgari değere uygun değildir. (Alan en fazla 110764 m2 olabilir.)2. Formdaki köşe koordinatları ile oluşturulan GES Sahası, belirtilen parsel sınırları dışındadır. Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.
3	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SAN. A.Ş.	İŞBİR SUSURLUK GES (ULUDAĞ-GES-1944)	GES/ 7000 kWe	<ol style="list-style-type: none">1. Başvurunun Santral Sahası Kurulu Güç Yoğunluğu (SSKGY), Yönetmelikte belirtilen asgari değere uygun değildir. (Alan en fazla 107688 m2 olabilir.)2. Formdaki köşe koordinatları ile oluşturulan GES Sahası, belirtilen parsel sınırları dışındadır. Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.
4	ORHUN METAL MADENCİLİK İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.	ORHUN GES (ULUDAĞ-GES-1946)	GES/ 7000 kWe	<ol style="list-style-type: none">1. YEPDİS'teki koordinatlar form ile uyuşmamaktadır.2. Başvurunun Santral Sahası Kurulu Güç Yoğunluğu (SSKGY), Yönetmelikte belirtilen asgari değere uygun değildir. (Alan en fazla 15230 m2 olabilir.) Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.

5	T.C. ORHANGAZİ BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI	ORHANGAZİ BELEDİYE GES (ULUDAĞ-GES- 1947)	GES/ 7000 kWe	<ol style="list-style-type: none">1. Formun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.2. "Evirici gücü" değerinin "60" olarak yazılması gerekmektedir.3. Başvurunun Santral Sahası Kurulu Güç Yoğunluğu (SSKGY), Yönetmelikte belirtilen asgari değere uygun değildir. (Alan en fazla 15076 m2 olabilir.)4. Formdaki köşe koordinatları ile oluşturulan GES Sahası, belirtilen parsel sınırları dışındadır. Teknik Değerlendirme yapılamamıştır.
---	---	---	------------------	---