



Sayı : 35231609-255.01.03-E.
Konu : Lisanssız Başvurular

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi/ BURSA

YEPDİS üzerinden lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış 2 adet tesis için Genel Müdürlüğümüzden "Teknik Değerlendirme Raporu" talep edilmektedir.

Başvurularda eksik ve hatalı bilgiler tespit edilmiş olup eksik ve hatalı bilgiler Ek-1'de verilmiştir. Hata tespit edilen başvuruların teknik değerlendirme formunun hatasız ve eksiksiz bir şekilde düzenlenerek Genel Müdürlüğümüze tekrar gönderilmesi durumunda teknik değerlendirmesi yapılabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-İmza
Sebahattin ÖZ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Ek :Eksiklik ve Hata Bulunan Başvurular (1 sayfa)

Evrak Doğrulamak İçin : <http://belgedogrulama.enerji.gov.tr> Evrak Pin Kodu: 55891

Adres: Eskişehir yolu 7. km No:166 Posta kodu:06520 Çankaya - ANKARA
Telefon No: +90 312 295 50 00 Faks No: +90 312 295 50 05
e-Posta: bilgi.yegm@yegm.gov.tr İnternet Adresi: <http://www.yegm.gov.tr>

Bilgi için: Hakan Şener AKATA
ETK Uzman Yardımcısı
hakata@yegm.gov.tr
Telefon No: 03122955123



Teknik Deęerlendirmede Eksiklik ve Hata Bulunan Bařvurular

Sıra	Bařvuru Sahibi	Tesis Adı	Kaynak Türü / Kurulu Güç [kW]	Eksikler ve Sonuç
1	BHT ENERGY - BEHİCE ÖZTUNA	BHT RES_revize	800 kW/RES	Santral sahası aplikasyon krokisinde belirtilen alanın dışına çıkmaktadır. Bu nedenle teknik deęerlendirme yapılamamıştır.
3	Ersan SAKALLIOęLU	Sakallioęlu GES -1	500 kW/GES	Santral sahası yüzölçümü 1 MW'a 20.000 m ² kuralına uymalıdır. Santral sahası aplikasyon krokisi dışına çıkmaktadır. Bu nedenle teknik deęerlendirme yapılamamıştır.