

MAYIS 2024 DÖNEMİ LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ BAĞLANTI BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN BAĞLANTI GÖRÜŞLERİ  
SAYFA:1

SIRA NO	DEĞERLENDİRME DÖNEMİ	BAŞVURU TARİHİ	BAŞVURU NO	TÜRÜ	TAHSİS EDİLEN GÜÇ(MW)	TALEP EDİLEN GÜÇ(MW)	DEĞERLENDİRME	AÇIKLAMA
1	2022/12	30.12.2022	9149258	RES	2,3	2,3	BEKLEMEDE	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi başlıklı 16. Maddesi gereği Teknik etkileşim izni ve teknik değerlendirme raporunuz olumlu çıktıktan sonra bağlantı görüşü ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu oluşturulacaktır.
2	2023/02	28.02.2023	9558307	RES	2	2	BEKLEMEDE	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi başlıklı 16. Maddesi gereği Teknik etkileşim izni ve teknik değerlendirme raporunuz olumlu çıktıktan sonra bağlantı görüşü ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu oluşturulacaktır.
3	2023/02	28.02.2023	9558359	RES	2	2	BEKLEMEDE	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi başlıklı 16. Maddesi gereği Teknik etkileşim izni ve teknik değerlendirme raporunuz olumlu çıktıktan sonra bağlantı görüşü ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu oluşturulacaktır.
4	2023/03	29.03.2023	9725692	RES	5,7	5,7	BEKLEMEDE	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi başlıklı 16. Maddesi gereği Teknik etkileşim izni ve teknik değerlendirme raporunuz olumlu çıktıktan sonra bağlantı görüşü ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu oluşturulacaktır.
5	2023/04	28.04.2023	9882769	RES	0,999	0,999	BEKLEMEDE	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi başlıklı 16. Maddesi gereği Teknik etkileşim izni ve teknik değerlendirme raporunuz olumlu çıktıktan sonra bağlantı görüşü ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu oluşturulacaktır.

MAYIS 2024 DÖNEMİ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ BAĞLANTI BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN BAĞLANTI GÖRÜŞLERİ  
SAYFA:1

SIRA NO	DEĞERLENDİRME DÖNEMİ	BAŞVURU TARİHİ	BAŞVURU NO	TÜRÜ	TAHSİS EDİLEN GÜÇ(MW)	TALEP EDİLEN GÜÇ(MW)	DEĞERLENDİRME	AÇIKLAMA
6	2023/07	27.07.2023	10434167	RES	0	1	BEKLEMEDE	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi başlıklı 16. Maddesi gereği Teknik etkileşim izni ve teknik değerlendirme raporunuz olumlu çıktıktan sonra bağlantı görüşü ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu oluşturulacaktır.
7	2023/07	25.07.2023	10408192	RES	5	5	BEKLEMEDE	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi başlıklı 16. Maddesi gereği Teknik etkileşim izni ve teknik değerlendirme raporunuz olumlu çıktıktan sonra bağlantı görüşü ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu oluşturulacaktır.
8	2023/07	31.07.2023	10460814	RES	0	2,3	BEKLEMEDE	YENİ YÖNETMELİK KAPSAMINDA REVİZE EDEBİLECEKLERİNİN BİLGİSİ VERİLECEK
9	2023/07	31.07.2023	10459959	RES	3,6	3,6	BEKLEMEDE	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi başlıklı 16. Maddesi gereği Teknik etkileşim izni ve teknik değerlendirme raporunuz olumlu çıktıktan sonra bağlantı görüşü ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu oluşturulacaktır.
10	2023/07	31.07.2023	10460446	RES	6	6	BEKLEMEDE	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi başlıklı 16. Maddesi gereği Teknik etkileşim izni ve teknik değerlendirme raporunuz olumlu çıktıktan sonra bağlantı görüşü ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu oluşturulacaktır.

MAYIS 2024 DÖNEMİ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ BAĞLANTI BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN BAĞLANTI GÖRÜŞLERİ  
SAYFA:1

SIRA NO	DEĞERLENDİRME DÖNEMİ	BAŞVURU TARİHİ	BAŞVURU NO	TÜRÜ	TAHSİS EDİLEN GÜÇ(MW)	TALEP EDİLEN GÜÇ(MW)	DEĞERLENDİRME	AÇIKLAMA
11	2023/07	31.07.2023	10460305	RES	3	3	BEKLEMEDE	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi başlıklı 16. Maddesi gereği Teknik etkileşim izni ve teknik değerlendirme raporunuz olumlu çıktıktan sonra bağlantı görüşü ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu oluşturulacaktır.
12	2023/07	31.07.2023	10458266	RES	3,75	3,75	BEKLEMEDE	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi başlıklı 16. Maddesi gereği Teknik etkileşim izni ve teknik değerlendirme raporunuz olumlu çıktıktan sonra bağlantı görüşü ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu oluşturulacaktır.
13	2023/10	25.10.2023	11010588	RES	0,999	0,999	BEKLEMEDE	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi başlıklı 16. Maddesi gereği Teknik etkileşim izni ve teknik değerlendirme raporunuz olumlu çıktıktan sonra bağlantı görüşü ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu oluşturulacaktır.
14	2023/11	31.10.2023	11039521	RES	4	4	BEKLEMEDE	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi başlıklı 16. Maddesi gereği Teknik etkileşim izni ve teknik değerlendirme raporunuz olumlu çıktıktan sonra bağlantı görüşü ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu oluşturulacaktır.
15	2024/01	31.01.2024	11771261	RES	4,372	4,372	BEKLEMEDE	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi başlıklı 16. Maddesi gereği Teknik etkileşim izni ve teknik değerlendirme raporunuz olumlu çıktıktan sonra bağlantı görüşü ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu oluşturulacaktır.

MAYIS 2024 DÖNEMİ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ BAĞLANTI BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN BAĞLANTI GÖRÜŞLERİ  
SAYFA:1

SIRA NO	DEĞERLENDİRME DÖNEMİ	BAŞVURU TARİHİ	BAŞVURU NO	TÜRÜ	TAHSİS EDİLEN GÜÇ(MW)	TALEP EDİLEN GÜÇ(MW)	DEĞERLENDİRME	AÇIKLAMA
16	2024/02	28.02.2024	11940668	RES	0,445	0,999	BEKLEMEDE	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi başlıklı 16. Maddesi gereği Teknik etkileşim izni ve teknik değerlendirme raporunuz olumlu çıktıktan sonra bağlantı görüşü ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu oluşturulacaktır.
17	2024/02	29.02.2024	11946024	RES	0,999	0,999	BEKLEMEDE	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi başlıklı 16. Maddesi gereği Teknik etkileşim izni ve teknik değerlendirme raporunuz olumlu çıktıktan sonra bağlantı görüşü ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu oluşturulacaktır.
18	2024/02	29.02.2024	11946569	RES	0,999	0,999	BEKLEMEDE	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi başlıklı 16. Maddesi gereği Teknik etkileşim izni ve teknik değerlendirme raporunuz olumlu çıktıktan sonra bağlantı görüşü ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu oluşturulacaktır.
19	2024/05	17.05.2024	12350149	GES	0	2	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 28.06.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
20	2024/05	21.05.2024	12367613	GES	0	0,3	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 28.06.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.

MAYIS 2024 DÖNEMİ LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ BAĞLANTI BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN BAĞLANTI GÖRÜŞLERİ  
SAYFA:1

SIRA NO	DEĞERLENDİRME DÖNEMİ	BAŞVURU TARİHİ	BAŞVURU NO	TÜRÜ	TAHSİS EDİLEN GÜÇ(MW)	TALEP EDİLEN GÜÇ(MW)	DEĞERLENDİRME	AÇIKLAMA
21	2024/05	22.05.2024	12371209	GES	0	0,2	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 28.06.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
22	2024/05	22.05.2024	12372656	GES	0,35	0,35	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	a) Bursa Sanayi TM'den çıkan Görükle fiderinden beslenen sırasıyla Erdoğan DM-Ürnlü KÖK' den çıkan ENH' ndan branşman alan başvuru sahibine ait 1000 kVA trafonun mevcut AG Panosundan çıkış alınması ve yönlü korumanın sağlanması, b) 350 kW gücündeki GES tesisinde üretilen enerjinin ölçümü için GES tesisinizin şebekeye bağlantı noktasında çift yönlü sayaç tesis edilmesi,
23	2024/05	22.05.2024	12374108	GES	0	0,25	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 28.06.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
24	2024/05	23.05.2024	12379686	GES	0,6	0,6	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	08.02.2024 tarih 12415 sayılı EPDK Kararı 1 ve 2. maddeleri gereği Yalova TM' de %25 tahsis edilecek kapasiteden 0,27225 MW, %75 tahsis edilecek kapasiteden kalan 0,32775 MW üzerinden bağlantı görüşü verilmiştir. a) Yalova TM'den çıkan Yalova 2 fiderinden beslenen Karayolları DM' den çıkan ENH' ndan branşman alan başvuru sahibine ait mevcut bina tipi trafo binası içerisinde tesis edilecek Kompakt Trafo Merkezi içerisinde primer ölçü hücresi öncesi Otoproduktör Giriş Hücresi (1 Adet), Ölçü Hücresi (1 Adet-primer çift yönlü ölçü sistemine uygun olacak şekilde), Trafo Koruma Hücresi(İhtiyaç duyulacak trafo adedi kadar) ve yönlü korumanın sağlanması, b) Yalova TM' de santralin bağlanacağı fiderin (Yalova 2 Fideri) Otoproduktör Fideri olarak donatılması/dönüştürülmesi, c) Fiderin bağlı olduğu hücre önceden Otoproduktör fideri/hücresi olarak donatılmış durumda ise bu maddelerin yapım gereği bulunmamaktadır.
25	2024/05	24.05.2024	12384247	GES	0	0,45	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 28.06.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.

MAYIS 2024 DÖNEMİ LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ BAĞLANTI BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN BAĞLANTI GÖRÜŞLERİ  
SAYFA:1

SIRA NO	DEĞERLENDİRME DÖNEMİ	BAŞVURU TARİHİ	BAŞVURU NO	TÜRÜ	TAHSİS EDİLEN GÜÇ(MW)	TALEP EDİLEN GÜÇ(MW)	DEĞERLENDİRME	AÇIKLAMA
26	2024/05	24.05.2024	12387371	GES	0	0,5	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 28.06.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
27	2024/05	27.05.2024	12399814	GES	0	0,66	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 28.06.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
28	2024/05	28.05.2024	12402970	GES	0	0,1	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 28.06.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
29	2024/05	28.05.2024	12404542	GES	0	0,1	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 28.06.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
30	2024/05	28.05.2024	12404904	GES	0	0,049	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 28.06.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.

MAYIS 2024 DÖNEMİ LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ BAĞLANTI BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN BAĞLANTI GÖRÜŞLERİ  
SAYFA:1

SIRA NO	DEĞERLENDİRME DÖNEMİ	BAŞVURU TARİHİ	BAŞVURU NO	TÜRÜ	TAHSİS EDİLEN GÜÇ(MW)	TALEP EDİLEN GÜÇ(MW)	DEĞERLENDİRME	AÇIKLAMA
31	2024/05	28.05.2024	12406369	GES	0	0,1	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 28.06.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
32	2024/05	28.05.2024	12406628	GES	0	0,14	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 28.06.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
33	2024/05	29.05.2024	12408632	GES	0	0,6	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 28.06.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
34	2024/05	29.05.2024	12410425	GES	0	0,999	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 28.06.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
35	2024/05	29.05.2024	12412422	GES	0,13	0,13	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	a) Erdek TM'den çıkan Erdek 2 fiderinden beslenen sırasıyla Marmara RES KÖK-Ocaklar KÖK-Ocaklar DM' den çıkan ENH' ndan bransman alan başvuru sahibine ait 630 kVA trafonun mevcut AG Panosundan çıkış alınması ve yönlü korumanın sağlanması, b) 130 kW gücündeki GES tesisinde üretilen enerjinin ölçümü için GES tesisinin şebekeye bağlantı noktasında çift yönlü sayaç tesis edilmesi,

MAYIS 2024 DÖNEMİ LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ BAĞLANTI BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN BAĞLANTI GÖRÜŞLERİ  
SAYFA:1

SIRA NO	DEĞERLENDİRME DÖNEMİ	BAŞVURU TARİHİ	BAŞVURU NO	TÜRÜ	TAHSİS EDİLEN GÜÇ(MW)	TALEP EDİLEN GÜÇ(MW)	DEĞERLENDİRME	AÇIKLAMA
36	2024/05	29.05.2024	12412577	GES	0,13	0,13	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	a) Beşevler TM'den çıkan Niltim TR 13 fiderinden beslenen ENH' ndan branşman alan başvuru sahibine ait 630 kVA trafonun mevcut AG Panosundan çıkış alınması ve yönlü korumanın sağlanması, b) 130 kW gücündeki GES tesisinde üretilen enerjinin ölçümü için GES tesisinin şebekeye bağlantı noktasında çift yönlü sayaç tesis edilmesi,
37	2024/05	29.05.2024	12413547	GES	0,1	0,1	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	a) Edremit TM'den çıkan Zeytinli fiderinden beslenen sırasıyla DM 3/01-DM 3/14' den çıkan ENH' ndan branşman alan başvuru sahibine ait 100 kVA trafonun mevcut AG Panosundan çıkış alınması ve yönlü korumanın sağlanması, b) 100 kW gücündeki GES tesisinde üretilen enerjinin ölçümü için GES tesisinin şebekeye bağlantı noktasında çift yönlü sayaç tesis edilmesi,
38	2024/05	29.05.2024	12414459	GES	0,15	0,15	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	a) Görükle TM'den çıkan Hasanağa fiderinden beslenen Hasanağa DM' den çıkan ENH' ndan branşman alan başvuru sahibine ait 400 kVA trafonun mevcut AG Panosundan çıkış alınması ve yönlü korumanın sağlanması, b) 150 kW gücündeki GES tesisinde üretilen enerjinin ölçümü için GES tesisinin şebekeye bağlantı noktasında çift yönlü sayaç tesis edilmesi,
39	2024/05	30.05.2024	12415511	GES	0,049	0,049	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	a) Biga TM'den çıkan Kozçeşme 1 fiderinden çıkan Doğançı DM' den beslenen ENH' ndan branşman alan başvuru sahibine ait 100 kVA trafonun mevcut AG Panosundan çıkış alınması ve yönlü korumanın sağlanması, b) 49 kW gücündeki GES tesisinde üretilen enerjinin ölçümü için GES tesisinin şebekeye bağlantı noktasında çift yönlü sayaç tesis edilmesi,
40	2024/05	30.05.2024	12415826	GES	0	0,7	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 28.06.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.



MAYIS 2024 DÖNEMİ LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ BAĞLANTI BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN BAĞLANTI GÖRÜŞLERİ  
SAYFA:1

SIRA NO	DEĞERLENDİRME DÖNEMİ	BAŞVURU TARİHİ	BAŞVURU NO	TÜRÜ	TAHSİS EDİLEN GÜÇ(MW)	TALEP EDİLEN GÜÇ(MW)	DEĞERLENDİRME	AÇIKLAMA
41	2024/05	30.05.2024	12418805	GES	1,4	1,4	<b>YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (Ç) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.</b>	08.02.2024 tarih 12415 sayılı EPDK Kararı 1 ve 2. maddeleri gereği Karsak TM' de %25 tahsis edilecek kapasiteden 0,5025 MW, %75 tahsis edilecek kapasiteden kalan 0,8975 MW üzerinden bağlantı görüşü verilmiştir. a) Karsak TM'den çıkan Cargill fiderinden beslenen Cargill KÖK' den çıkan ENH' ndan branşman alan branşman alan başvuru sahibine ait mevcut bina tipi trafo binası içerisinde tesis edilecek Kompakt Trafo Merkezi içerisinde primer ölçü hücresi öncesi Otoproduktör Giriş Hücresi (1 Adet), Ölçü Hücresi (1 Adet-primer çift yönlü ölçü sistemine uygun olacak şekilde), Trafo Koruma Hücresi(İhtiyaç duyulacak trafo adedi kadar) ve yönlü korumanın sağlanması, b) Karsak TM' de santralin bağlanacağı fiderin (Cargill Fideri) Otoproduktör Fideri olarak donatılması/dönüştürülmesi, c) Fiderin bağlı olduğu hücre önceden Otoproduktör fideri/hücresi olarak donatılmış durumda ise bu maddelerin yapım gereği bulunmamaktadır.
42	2024/05	30.05.2024	12418896	GES	0	0,0495	<b>OLUMSUZ</b>	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 28.06.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
43	2024/05	30.05.2024	12418980	GES	0	0,43	<b>OLUMSUZ</b>	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 28.06.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
44	2024/05	30.05.2024	12419098	GES	0	0,6	<b>OLUMSUZ</b>	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 28.06.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
45	2024/05	30.05.2024	12420484	GES	0	0,045	<b>OLUMSUZ</b>	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 28.06.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde 08.02.2024 tarih 12415 sayılı EPDK Kurul Kararına istinaden yapılan kapasite tahsisleri ve Yönetmeliğin Başvuruların teknik yönden değerlendirilmesi başlıklı 14. maddesine uygun yapılan öncelik değerlendirmesi sonucu ilgili trafo merkezinde kapasite kalmadığından Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.

MAYIS 2024 DÖNEMİ LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ BAĞLANTI BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN BAĞLANTI GÖRÜŞLERİ  
SAYFA:1

SIRA NO	DEĞERLENDİRME DÖNEMİ	BAŞVURU TARİHİ	BAŞVURU NO	TÜRÜ	TAHSİS EDİLEN GÜÇ(MW)	TALEP EDİLEN GÜÇ(MW)	DEĞERLENDİRME	AÇIKLAMA
46	2024/05	31.05.2024	12421236	GES	0,049	0,049	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	a) Yıldırım TM'den çıkan Atıcılar fiderinden beslenen Atıcılar DM-TR 273' den çıkan ENH' ndan branşman alan başvuru sahibinin mevcut beslenmekte olduğu noktadan itibaren yönlü korumanın sağlanması, b) 49 kW gücündeki GES tesisinde üretilen enerjinin ölçümü için GES tesisinin bağlanacağı ölçü devresinde çift yönlü sayaç tesis edilmesi,
47	2024/05	31.05.2024	12421342	GES	0,04	0,049	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	12.05.2019 tarih ve 30772 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği EK-3' de yer alan tabloya göre tahsis edilebilecek maksimum kapasitenin 0,040 MW olması sebebiyle tarafınıza bağlantı görüşü 0,040 MW olacak şekilde düzenlenmektedir. a) Bursa Sanayi TM'den çıkan Hamitler fiderinden beslenen TKİ DM-TR 2/7' den çıkan ENH' ndan branşman alan başvuru sahibinin mevcut beslenmekte olduğu noktadan itibaren yönlü korumanın sağlanması, b) 40 kW gücündeki GES tesisinde üretilen enerjinin ölçümü için GES tesisinin bağlanacağı ölçü devresinde çift yönlü sayaç tesis edilmesi,
48	2024/05	31.05.2024	12421384	GES	0,049	0,049	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	a) Demirtaş TM'den çıkan Jandarma fiderinden beslenen DM 31' den çıkan ENH' ndan branşman alan başvuru sahibinin mevcut beslenmekte olduğu noktadan itibaren yönlü korumanın sağlanması, b) 49 kW gücündeki GES tesisinde üretilen enerjinin ölçümü için GES tesisinin bağlanacağı ölçü devresinde çift yönlü sayaç tesis edilmesi,
49	2024/05	31.05.2024	12422159	GES	0,08	0,08	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	a) Edremit TM'den çıkan Edremit 2 fiderinden beslenen sırasıyla DM 1-DM 1A-DM 5-DM 6/01-DM7-DM 7/13' den çıkan ENH' ndan branşman alan başvuru sahibine ait 100 kVA trafonun mevcut AG Panosundan çıkış alınması ve yönlü korumanın sağlanması, b) 80 kW gücündeki GES tesisinde üretilen enerjinin ölçümü için GES tesisinin şebekeye bağlantı noktasında çift yönlü sayaç tesis edilmesi,
50	2024/05	31.05.2024	12422196	GES	0	0,64	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 28.06.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde 08.02.2024 tarih 12415 sayılı EPDK Kurul Kararına istinaden yapılan kapasite tahsisleri ve Yönetmeliğin Başvuruların teknik yönden değerlendirilmesi başlıklı 14. maddesine uygun yapılan öncelik değerlendirmesi sonucu ilgili trafo merkezinde kapasite kalmadığından Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.

MAYIS 2024 DÖNEMİ LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ BAĞLANTI BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN BAĞLANTI GÖRÜŞLERİ  
SAYFA:1

SIRA NO	DEĞERLENDİRME DÖNEMİ	BAŞVURU TARİHİ	BAŞVURU NO	TÜRÜ	TAHSİS EDİLEN GÜÇ(MW)	TALEP EDİLEN GÜÇ(MW)	DEĞERLENDİRME	AÇIKLAMA
51	2024/05	31.05.2024	12422324	GES	0	0,8	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 28.06.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde 08.02.2024 tarih 12415 sayılı EPDK Kurul Kararına istinaden yapılan kapasite tahsisleri ve Yönetmeliğin Başvuruların teknik yönden değerlendirilmesi başlıklı 14. maddesine uygun yapılan öncelik değerlendirmesi sonucu ilgili trafo merkezinde kapasite kalmadığından Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
52	2024/05	31.05.2024	12422819	GES	0,3	0,3	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	08.02.2024 tarih 12415 sayılı EPDK Kararı 1 ve 2. maddeleri gereği Otosansit TM' de %25 tahsis edilecek kapasiteden 0,1 MW, %75 tahsis edilecek kapasiteden kalan 0,2 MW üzerinden bağlantı görüşü verilmiştir. a) Otosansit TM'den çıkan Şirinevler fiderinden beslenen sırasıyla Şirinevler DM-Isabey KÖK-Arıntma KÖK-Hastane KÖK' den çıkan ENH' ndan branşman alan başvuru sahibine ait 800 kVA trafonun mevcut AG Panosundan çıkış alınması ve yönlü korumanın sağlanması, b) 300 kW gücündeki GES tesisinde üretilen enerjinin ölçümü için GES tesisinizin şebekeye bağlantı noktasında çift yönlü sayaç tesis edilmesi,
53	2024/05	31.05.2024	12422846	GES	0	0,9	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 28.06.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
54	2024/05	31.05.2024	12422910	GES	0,61	1,125	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (H) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	08.02.2024 tarih 12415 sayılı EPDK Kararı 1 ve 2. maddeleri gereği Karsak TM' de %75 tahsis edilecek kapasiteden kalan 0,61 MW üzerinden bağlantı görüşü verilmiştir. a) Karsak TM'den çıkan Köyler fiderinden beslenen Gemic KÖK' den çıkan ENH' ndan branşman alan başvuru sahibine ait mevcut bina tipi trafo binası içerisinde tesis edilecek Kompakt Trafo Merkezi içerisinde primer ölçü hücresi öncesi Otoprodüktör Giriş Hücresi (1 Adet), Ölçü Hücresi (1 Adet-primer çift yönlü ölçü sistemine uygun olacak şekilde), Trafo Koruma Hücresi(İhtiyaç duyulacak trafo adedi kadar) ve yönlü korumanın sağlanması, b) Karsak TM' de santralin bağlanacağı fiderin (Köyler Fideri) Otoprodüktör Fideri olarak donatılması/dönüştürülmesi, c) Fiderin bağlı olduğu hücre önceden Otoprodüktör fideri/hücresi olarak donatılmış durumda ise bu maddelerin yapım gereği bulunmamaktadır.
55	2024/05	31.05.2024	12423077	GES	1,33	2,6	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (H) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	08.02.2024 tarih 12415 sayılı EPDK Kararı 1 ve 2. maddeleri gereği İznik TM' de %25 tahsis edilecek kapasiteden 1,1275 MW, %75 tahsis edilecek kapasiteden kalan 0,2025 MW üzerinden bağlantı görüşü verilmiştir. a) İznik TM'den çıkan Elbeyli fiderinden beslenen sırasıyla Elbeyli KÖK 1-Elbeyli KÖK 2-Gürmüzlü KÖK'den çıkan ENH'nın X:29.763256-Y:40511612 koordinatlarında bulunan direğin uygun hale getirilmesine müteakip branşman alınması tesisin kurulması planlanan santral sahasında uygun bir yerde tesis edilecek kompakt trafo merkezi içerisinde primer ölçü hücresi öncesi Otoprodüktör Giriş Hücresi (1 Adet), Ölçü Hücresi (1 Adet-primer çift yönlü ölçü sistemine uygun olacak şekilde), Trafo Koruma Hücresi(İhtiyaç Duyulan Trafo Adedi Kadar) ve yönlü korumanın sağlanması, b) İznik TM' de santralin bağlanacağı fiderin (Elbeyli fideri) Otoprodüktör Fideri olarak donatılması/dönüştürülmesi, c) Fiderin bağlı olduğu hücre önceden Otoprodüktör fideri/hücresi olarak donatılmış durumda ise bu maddelerin yapım gereği bulunmamaktadır.

MAYIS 2024 DÖNEMİ LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ BAĞLANTI BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN BAĞLANTI GÖRÜŞLERİ  
SAYFA:1

SIRA NO	DEĞERLENDİRME DÖNEMİ	BAŞVURU TARİHİ	BAŞVURU NO	TÜRÜ	TAHSİS EDİLEN GÜÇ(MW)	TALEP EDİLEN GÜÇ(MW)	DEĞERLENDİRME	AÇIKLAMA
56	2024/05	31.05.2024	12423355	GES	0	0,6	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 28.06.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
57	2024/05	31.05.2024	12423684	GES	0	0,26	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 28.06.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
58	2024/05	31.05.2024	12424128	GES	0	0,1	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 28.06.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
59	2024/05	31.05.2024	12424363	GES	0	0,25	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 28.06.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
60	2024/05	31.05.2024	12425181	GES	2	2,375	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (H) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	TEİAŞ tarafından 28.06.2024 tarihinde Karamürsel TM'de yayımlanan kapasite 2 MW olduğundan, 08.02.2024 tarih 12415 sayılı EPDK Kararlarının 1 ve 2. maddeleri gereği tahsis edilmiş ve bağlantı görüşü oluşturulmuştur. a) Karamürsel TM'den çıkan Sanayi 1 fiderinden çıkan Agrana DM' den beslenen ENH' ndan bransman alan başvuru sahibine ait mevcut bina tipi trafo binası içerisinde tesis edilecek Kompakt Trafo Merkezi içerisinde primer ölçü hücresi öncesi Otoproduktör Giriş Hücresi (1 Adet), Ölçü Hücresi (1 Adet-primer çift yönlü ölçü sistemine uygun olacak şekilde), Trafo Koruma Hücresi(İhtiyaç duyulacak trafo adedi kadar) ve yönlü korumanın sağlanması, b) Karamürsel TM' de santralin bağlanacağı fiderin (Sanayi 1 Fideri) Otoproduktör Fideri olarak donatılması/dönüştürülmesi, c) Fiderin bağlı olduğu hücre önceden Otoproduktör fideri/hücresi olarak donatılmış durumda ise bu maddelerin yapım gereği bulunmamaktadır.

MAYIS 2024 DÖNEMİ LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ BAĞLANTI BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN BAĞLANTI GÖRÜŞLERİ  
SAYFA:1

SIRA NO	DEĞERLENDİRME DÖNEMİ	BAŞVURU TARİHİ	BAŞVURU NO	TÜRÜ	TAHSİS EDİLEN GÜÇ(MW)	TALEP EDİLEN GÜÇ(MW)	DEĞERLENDİRME	AÇIKLAMA
61	2024/05	31.05.2024	12425284	GES	1,2675	4,2	<b>YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (H) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.</b>	08.02.2024 tarih 12415 sayılı EPDK Kararı 1 ve 2. maddeleri gereği Yenişehir TM' de %75 tahsis edilecek kapasiteden kalan 1,2675 MW üzerinden bağlantı görüşü verilmiştir. a) Yenişehir TM'den çıkan DSI fiderinden beslenen sırasıyla Avcı KÖK-Dere KÖK'den çıkan ENH'nin X:29,5511864497 Y:40,3442230503 koordinatlarında bulunan direğin uygun hale getirilmesine müteakip bransman alınması tesisin kurulması planlanan santral sahasında uygun bir yerde tesis edilecek kompakt trafo merkezi içerisinde primer ölçü hücresi öncesi Otoproduktör Giriş Hücresi (1 Adet), Ölçü Hücresi (1 Adet-primer çift yönlü ölçü sistemine uygun olacak şekilde), Trafo Koruma Hücresi(İhtiyaç Duyulan Trafo Adedi Kadar) ve yönlü korumanın sağlanması, b) Yenişehir TM' de santralin bağlanacağı fiderin (DSİ fideri) Otoproduktör Fideri olarak donatılması/dönüştürülmesi, c) Fiderin bağlı olduğu hücre önceden Otoproduktör fideri/hücresi olarak donatılmış durumda ise bu maddelerin yapım gereği bulunmamaktadır.
62	2024/05	31.05.2024	12425297	GES	0,25	0,25	<b>YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.</b>	a) Yenişehir TM'den çıkan DM 2 fiderinden beslenen sırasıyla Söylemiş KÖK-Akbiyik KÖK' den çıkan ENH' ndan bransman alan başvuru sahibine ait 250 kVA trafonun mevcut AG Panosundan çıkış alınması ve yönlü korumanın sağlanması, b) 250 kW gücündeki GES tesisinde üretilen enerjinin ölçümü için GES tesisinizin şebekeye bağlantı noktasında çift yönlü sayaç tesis edilmesi,
63	2024/05	31.05.2024	12425376	GES	0,1725	0,25	<b>YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.</b>	08.02.2024 tarih 12415 sayılı EPDK Kararı 1 ve 2. maddeleri gereği Yenişehir TM' de %25 tahsis edilecek kapasiteden kalan 0,1725 MW üzerinden bağlantı görüşü verilmiştir. a) Yenişehir TM'den çıkan DM 2 fiderinden beslenen sırasıyla Söylemiş KÖK-Akbiyik KÖK' den çıkan ENH' ndan bransman alan başvuru sahibine ait 250 kVA trafonun mevcut AG Panosundan çıkış alınması ve yönlü korumanın sağlanması, b) 172,5 kW gücündeki GES tesisinde üretilen enerjinin ölçümü için GES tesisinizin şebekeye bağlantı noktasında çift yönlü sayaç tesis edilmesi,
64	2024/05	31.05.2024	12425523	GES	0,3	0,3	<b>YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.</b>	a) Biga TM'den çıkan Şehir 2 fiderinden çıkan ENH' ndan bransman alan başvuru sahibine ait 400 kVA trafonun mevcut AG Panosundan çıkış alınması ve yönlü korumanın sağlanması, b) 300 kW gücündeki GES tesisinde üretilen enerjinin ölçümü için GES tesisinizin şebekeye bağlantı noktasında çift yönlü sayaç tesis edilmesi,
65	2024/05	31.05.2024	12425524	GES	0	1,5	<b>OLUMSUZ</b>	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 28.06.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde 08.02.2024 tarih 12415 sayılı EPDK Kurul Kararına istinaden yapılan kapasite tahsisleri ve Yönetmeliğin Başvuruların teknik yönden değerlendirilmesi başlıklı 14. maddesine uygun yapılan öncelik değerlendirilmesi sonucu ilgili trafo merkezinde kapasite kalmadığından Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.

MAYIS 2024 DÖNEMİ LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ BAĞLANTI BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN BAĞLANTI GÖRÜŞLERİ  
SAYFA:1

SIRA NO	DEĞERLENDİRME DÖNEMİ	BAŞVURU TARİHİ	BAŞVURU NO	TÜRÜ	TAHSİS EDİLEN GÜÇ(MW)	TALEP EDİLEN GÜÇ(MW)	DEĞERLENDİRME	AÇIKLAMA
66	2024/05	31.05.2024	12425544	GES	0,049	0,049	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	a) Yalova TM'den çıkan Siteler fiderinden beslenen Çiftlikköy DM-TR 436' den çıkan ENH' ndan branşman alan başvuru sahibinin mevcut beslenmekte olduğu noktadan itibaren yönlü korumanın sağlanması, b) 49 kW gücündeki GES tesisinde üretilen enerjisinin ölçümü için GES tesisinin bağlanacağı ölçü devresinde çift yönlü sayaç tesis edilmesi,
67	2024/05	31.05.2024	12425551	GES	0	1	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 28.06.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
68	2024/05	31.05.2024	12425572	GES	0	0,1	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 28.06.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde 08.02.2024 tarih 12415 sayılı EPDK Kurul Kararına istinaden yapılan kapasite tahsisleri ve Yönetmeliğin Başvuruların teknik yönden değerlendirilmesi başlıklı 14. maddesine uygun yapılan öncelik değerlendirme sonucu ilgili trafo merkezinde kapasite kalmadığından Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
69	2024/05	31.05.2024	12425602	GES	0,1	0,1	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	08.02.2024 tarih 12415 sayılı EPDK Kararı 1 ve 2. maddeleri gereği Karsak TM' de %75 tahsis edilecek kapasiteden kalan 0,1 MW üzerinden bağlantı görüşü verilmiştir. a) Otosansit TM'den çıkan Şirinevler fiderinden beslenen sırasıyla Şirinevler DM-İsabey KÖK' den çıkan ENH' ndan branşman alan başvuru sahibine ait 400 kVA trafonun mevcut AG Panosundan çıkış alınması ve yönlü korumanın sağlanması, b) 100 kW gücündeki GES tesisinde üretilen enerjisinin ölçümü için GES tesisinin şebekeye bağlantı noktasında çift yönlü sayaç tesis edilmesi,
70	2024/05	31.05.2024	12425620	GES	0,24	0,24	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	a) Çimento TM'den çıkan Mahmudiye fiderinden beslenen sırasıyla Mahmudiye DM-Mecidiye KÖK' den çıkan ENH' ndan branşman alan başvuru sahibine ait 400 kVA trafonun mevcut AG Panosundan çıkış alınması ve yönlü korumanın sağlanması, b) 240 kW gücündeki GES tesisinde üretilen enerjisinin ölçümü için GES tesisinin şebekeye bağlantı noktasında çift yönlü sayaç tesis edilmesi,

MAYIS 2024 DÖNEMİ LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ BAĞLANTI BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN BAĞLANTI GÖRÜŞLERİ  
SAYFA:1

SIRA NO	DEĞERLENDİRME DÖNEMİ	BAŞVURU TARİHİ	BAŞVURU NO	TÜRÜ	TAHSİS EDİLEN GÜÇ(MW)	TALEP EDİLEN GÜÇ(MW)	DEĞERLENDİRME	AÇIKLAMA
71	2024/05	31.05.2024	12425665	GES	0	1,2	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 28.06.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde 08.02.2024 tarih 12415 sayılı EPDK Kurul Kararına istinaden yapılan kapasite tahsisleri ve Yönetmeliğin Başvuruların teknik yönden değerlendirilmesi başlıklı 14. maddesine uygun yapılan öncelik değerlendirmesi sonucu ilgili trafo merkezinde kapasite kalmadığından Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
72	2024/05	31.05.2024	12425762	GES	0	0,11	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 28.06.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
73	2024/05	31.05.2024	12425858	GES	0,04	0,04	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	a) Yalova TM'den çıkan Yalova 2 fiderinden beslenen Karayolları DM-TR'2' den çıkan ENH' ndan branşman alan başvuru sahibinin mevcut beslenmekte olduğu noktadan itibaren yönlü korumanın sağlanması, b) 40 kW gücündeki GES tesisinde üretilen enerjisinin ölçümü için GES tesisinizin bağlanacağı ölçü devresinde çift yönlü sayaç tesis edilmesi,
74	2024/05	31.05.2024	12425988	GES	0,049	0,049	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	a) Mudanya TM'den çıkan Bademli fiderinden beslenen sırasıyla Bademli DM-Bademli KÖK' den çıkan ENH' ndan branşman alan başvuru sahibine ait 1250 kVA trafonun mevcut AG Panosundan çıkış alınması ve yönlü korumanın sağlanması, b) 49 kW gücündeki GES tesisinde üretilen enerjisinin ölçümü için GES tesisinizin şebekeye bağlantı noktasında çift yönlü sayaç tesis edilmesi,
75	2024/05	31.05.2024	12426028	GES	0,455	0,455	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (H) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	a) Demirtaş TM'den çıkan Cumhuriyet fiderinden beslenen DM 3' den çıkan ENH' nın X:40.286079-Y:29.109557 koordinatlarında bulunan direğin uygun hale getirilmesine müteakip branşman alınması tesis edilecek Kompakt Trafo Merkezi içerisinde primer ölçü hücresi öncesi Otoprodüktör Giriş Hücresi (1 Adet), Ölçü Hücresi (1 Adet-primer çift yönlü ölçü sistemine uygun olacak şekilde), Trafo Koruma Hücresi(lhtiyaç duyulacak trafo adedi kadar) ve yönlü korumanın sağlanması, b) Demirtaş TM' de santralin bağlanacağı fiderin (Cumhuriyet Fideri) Otoprodüktör Fideri olarak donatılması/dönüştürülmesi, c) Fiderin bağlı olduğu hücre önceden Otoprodüktör fideri/hücresi olarak donatılmış durumda ise bu maddelerin yapım gereği bulunmamaktadır.

MAYIS 2024 DÖNEMİ LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ BAĞLANTI BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN BAĞLANTI GÖRÜŞLERİ  
SAYFA:1

SIRA NO	DEĞERLENDİRME DÖNEMİ	BAŞVURU TARİHİ	BAŞVURU NO	TÜRÜ	TAHSİS EDİLEN GÜÇ(MW)	TALEP EDİLEN GÜÇ(MW)	DEĞERLENDİRME	AÇIKLAMA
76	2024/05	31.05.2024	12426052	GES	3,18	3,18	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (H) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	08.02.2024 tarih 12415 sayılı EPDK Kararı 1 ve 2. maddeleri gereği İznik TM' de %75 tahsis edilecek kapasiteden kalan 3,18 MW üzerinden bağlantı görüşü verilmiştir. a) İznik TM'den çıkan Sahil fiderinden beslenen sırasıyla İznik DM-Boyalıca KÖK'den çıkan ENH'nın X: 29.631176-Y:40.542028 koordinatlarında bulunan direğin uygun hale getirilmesine müteakip branşman alınması ve İşletme Müdürlüğümüzün uygun gördüğü noktaya KÖK binası tesis edilerek yeni tesis edilecek KÖK binası içerisinde Kesicili Giriş Hücresi (1 adet), İç İhtiyaç Hücresi (1 adet), Boş Hücre Yeri (1 adet), Kesicili Çıkış Hücresi (1 adet, santralin bağlanacağı hücre), tesis edilmesi ve yönlü korumanın sağlanması , b) Tesisin kurulması planlanan santral sahasında uygun bir yerde tesis edilecek kompakt trafo merkezi içerisinde primer ölçü hücresi öncesi Otoproduktör Giriş Hücresi (1 Adet), Ölçü Hücresi (1 Adet-primer çift yönlü ölçü sistemine uygun olacak şekilde), Trafo Koruma Hücresi(İhtiyaç Duyulan Trafo Adedi Kadar) ve yönlü korumanın sağlanması, c) İznik TM' de santralin bağlanacağı fiderin (Sahil fideri) Otoproduktör Fideri olarak donatılması/dönüştürülmesi, d) Fiderin bağlı olduğu hücre önceden Otoproduktör fideri/hücresi olarak donatılmış durumda ise bu maddelerin yapım gereği bulunmamaktadır.
77	2024/05	31.05.2024	12426094	GES	0,049	0,049	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	a) Mudanya TM'den çıkan Bademli fiderinden beslenen sırasıyla Bademli DM-Bademli KÖK' den çıkan ENH' ndan branşman alan başvuru sahibine ait 1250 kVA trafonun mevcut AG Panosundan çıkış alınması ve yönlü korumanın sağlanması, b) 49 kW gücündeki GES tesisinde üretilen enerjinin ölçümü için GES tesisinizin şebekeye bağlantı noktasında çift yönlü sayaç tesis edilmesi,
78	2024/05	31.05.2024	12426126	GES	0,049	0,049	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	a) Mudanya TM'den çıkan Bademli fiderinden beslenen sırasıyla Bademli DM-Bademli KÖK' den çıkan ENH' ndan branşman alan başvuru sahibine ait 1250 kVA trafonun mevcut AG Panosundan çıkış alınması ve yönlü korumanın sağlanması, b) 49 kW gücündeki GES tesisinde üretilen enerjinin ölçümü için GES tesisinizin şebekeye bağlantı noktasında çift yönlü sayaç tesis edilmesi,
79	2024/05	31.05.2024	12426208	GES	0	2,22	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 28.06.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde 08.02.2024 tarih 12415 sayılı EPDK Kurul Kararına istinaden yapılan kapasite tahsisleri ve Yönetmeliğin Başvuruların teknik yönden değerlendirilmesi başlıklı 14. maddesine uygun yapılan öncelik değerlendirilmesi sonucu ilgili trafo merkezinde kapasite kalmadığından Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
80	2024/05	31.05.2024	12426258	GES	0,8	0,8	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (H) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	a) Yıldırım TM'den çıkan Panayır 2 fiderinden beslenen sırasıyla Samanlı KÖK 3-Samanlı KÖK 2' den çıkan ENH' ndan branşman alan branşman alan başvuru sahibine ait mevcut bina tipi trafo binası içerisinde tesis edilecek Kompakt Trafo Merkezi içerisinde primer ölçü hücresi öncesi Otoproduktör Giriş Hücresi (1 Adet), Ölçü Hücresi (1 Adet-primer çift yönlü ölçü sistemine uygun olacak şekilde), Trafo Koruma Hücresi(İhtiyaç duyulacak trafo adedi kadar) ve yönlü korumanın sağlanması, b) Yıldırım TM' de santralin bağlanacağı fiderin (Panayır 2 Fideri) Otoproduktör Fideri olarak donatılması/dönüştürülmesi, c) Fiderin bağlı olduğu hücre önceden Otoproduktör fideri/hücresi olarak donatılmış durumda ise bu maddelerin yapım gereği bulunmamaktadır.



MAYIS 2024 DÖNEMİ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ BAĞLANTI BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN BAĞLANTI GÖRÜŞLERİ  
SAYFA:1

SIRA NO	DEĞERLENDİRME DÖNEMİ	BAŞVURU TARİHİ	BAŞVURU NO	TÜRÜ	TAHSİS EDİLEN GÜÇ(MW)	TALEP EDİLEN GÜÇ(MW)	DEĞERLENDİRME	AÇIKLAMA
81	2024/05	31.05.2024	12426427	GES	0	0,9	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 28.06.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde 08.02.2024 tarih 12415 sayılı EPDK Kurul Kararına istinaden yapılan kapasite tahsisleri ve Yönetmeliğin Başvuruların teknik yönden değerlendirilmesi başlıklı 14. maddesine uygun yapılan öncelik değerlendirmesi sonucu ilgili trafo merkezinde kapasite kalmadığından Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
82	2024/05	31.05.2024	12426602	GES	0	0,24	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 28.06.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
83	2024/05	31.05.2024	12424461	GES	0	0,04	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 28.06.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
84	2024/05	30.05.2024	12419742	GES	0	0,24	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 28.06.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.