



Sayı : 35231609-255.01.03-E. 15430  
Konu : Lisanssız Başvurular

11/05/2018

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE  
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi/BURSA

YEPDİS üzerinden lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış 2 adet tesis için Genel Müdürlüğümüzden teknik değerlendirme raporu talep edilmektedir.

Sera ve Müştemilatı Olan Soğuk Hava Deposu ve Rüzgar Türbini RES başvurusuna ait teknik değerlendirme sonucunun olumlu olması halinde Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilecek olup diğer başvuruda eksik ve hatalı bilgiler tespit edilmiş olup Ek-1'de verilmiştir. Hata tespit edilen başvurunun teknik değerlendirme formlarının hatasız ve eksiksiz bir şekilde düzenlenerek Genel Müdürlüğümüze tekrar gönderilmesi durumunda teknik değerlendirmesi yapılabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

*e-imza*  
Sebahattin ÖZ  
Bakan a.  
Genel Müdür Yardımcısı V.

Ek :Eksiklik-Hata Bulunan Basvuru (1 sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <http://belgedogrulama.enerji.gov.tr> Evrak Pin Kodu: 95722

Adres: Eskişehir yolu 7. km No:166 Posta kodu:06520 Çankaya - ANKARA  
Telefon No: +90 312 295 50 00 Faks No: +90 312 295 50 05  
e-Posta: bilgi.yegm@yegm.gov.tr İnternet Adresi: <http://www.yegm.gov.tr>

Bilgi için: Hakan Şener AKATA  
ETK Uzmanı  
[hakata@yegm.gov.tr](mailto:hakata@yegm.gov.tr)  
Telefon No: 03122955123



**Bütün enerjimizle Türkiye için çalışıyoruz**

<b>Sıra</b>	<b>Başvuru Sahibi</b>	<b>Tesis Adı</b>	<b>Kaynak Türü/Kaynak Gücü</b>	<b>Eksiklikler/Hatalar</b>
1	Orhangazi Belediyesi	Orhangazi Belediyesi GES	GES/999	Santral sahası 1 MW'a 20.000 m <sup>2</sup> kuralına uymalıdır.