



Sayı : 35231609-260.01.03-E. 15965
Konu : Lisanssız Başvurular

16/05/2018

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi/BURSA

YEPDİS üzerinden lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış 1 adet tesis için Genel Müdürlüğümüzden teknik değerlendirme raporu talep edilmektedir.

Söz konusu başvuruda başvuruda eksik ve hatalı bilgiler tespit edilmiş olup bilgiler Ek-1'de verilmiştir. Hata tespit edilen başvurunun teknik değerlendirme formlarının hatasız ve eksiksiz bir şekilde düzenlenerek Genel Müdürlüğümüze tekrar gönderilmesi durumunda teknik değerlendirmesi yapılabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-İmza
Sebahattin ÖZ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Ek :Eksiklik-Hata Bulunan Başvuru (1 sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <http://belgedogrulama.enerji.gov.tr> Evrak Pin Kodu: 23012

Adres: Eskişehir yolu 7. km No:166 Posta kodu:06520 Çankaya - ANKARA
Telefon No: +90 312 295 50 00 Faks No: +90 312 295 50 05
e-Posta: bilgi.yegm@yegm.gov.tr İnternet Adresi: <http://www.yegm.gov.tr>

Bilgi için: Hakan Şener AKATA
ETK Uzmanı
hakata@yegm.gov.tr
Telefon No: 03122955123



Bütün enerjimizle **Türkiye** için çalışıyoruz

Sıra	Başvuru Sahibi	Tesis Adı	Kaynak Türü/Kaynak Gücü	Eksiklikler/Hatalar
1	Orhangazi Belediyesi	Orhangazi Belediyesi GES	GES/999	1- TDF ile YEPDİS'e girilen koordinatlar farklıdır. 2- Santral sahası aplikasyon krokisi dışına çıkmaktadır.