

15.11.2024-10:00 TARİHLİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
EYLÜL 2024 DÖNEMİ LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ BAĞLANTI BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN BAĞLANTI GÖRÜŞLERİ
SAYFA:1

SIRA NO	DEĞERLENDİRME DÖNEMİ	BAŞVURU TARİHİ	BAŞVURU NO	TÜRÜ	TAHSİS EDİLEN GÜÇ(MW)	TALEP EDİLEN GÜÇ(MW)	DEĞERLENDİRME	AÇIKLAMA
1	2022/12	30.12.2022	9149258	RES	2,3	2,3	İPTAL EDİLDİ	11.11.2024 TARİH 28894 SAYILI BAŞVURU SAHİBİ TALEBİNE İSTİNADEN BAŞVURUNUZ İPTAL EDİLECEKTİR.
2	2023/02	28.02.2023	9558307	RES	2	2	BEKLEMEDE	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi başlıklı 16. Maddesi gereği Teknik etkileşim izni ve teknik değerlendirme raporunuz olumlu çıktıktan sonra bağlantı görüşü ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu oluşturulacaktır.
3	2023/02	28.02.2023	9558359	RES	2	2	BEKLEMEDE	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi başlıklı 16. Maddesi gereği Teknik etkileşim izni ve teknik değerlendirme raporunuz olumlu çıktıktan sonra bağlantı görüşü ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu oluşturulacaktır.
4	2023/03	29.03.2023	9725692	RES	5,7	5,7	BEKLEMEDE	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi başlıklı 16. Maddesi gereği Teknik etkileşim izni ve teknik değerlendirme raporunuz olumlu çıktıktan sonra bağlantı görüşü ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu oluşturulacaktır.
5	2023/04	28.04.2023	9882769	RES	0,999	0,999	İPTAL EDİLDİ	22.10.2024 TARİH 12283 SAYILI BAĞLANTI ANLAŞMASINA ÇAĞRI MEKTUBUNA İSTİNADEN İPTAL EDİLECEKTİR.

15.11.2024-10:00 TARİHLİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
EYLÜL 2024 DÖNEMİ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ BAĞLANTI BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN BAĞLANTI GÖRÜŞLERİ
SAYFA:1

SIRA NO	DEĞERLENDİRME DÖNEMİ	BAŞVURU TARİHİ	BAŞVURU NO	TÜRÜ	TAHSİS EDİLEN GÜÇ(MW)	TALEP EDİLEN GÜÇ(MW)	DEĞERLENDİRME	AÇIKLAMA
6	2023/07	27.07.2023	10434167	RES	1	1	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (H) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	a) Ezine TM'den çıkan Bayramiç 2 fiderinden beslenen sırasıyla Bayramiç DM-Ağaçköy KÖK-Yağcılar KÖK-Ahmetceli KÖK'den çıkan ENH'nin X:26,4409948998-Y:39,8957539496 koordinatlarında bulunan 235065 GIS ID numaralı direğin uygun hale getirilmesine müteakip branşman alınması tesisin kurulması planlanan santral sahasında uygun bir yerde tesis edilecek kompakt trafo merkezi içerisinde primer ölçü hücresi öncesi Otoproduktör Giriş Hücresi (1 Adet), Ölçü Hücresi (1 Adet-primer çift yönlü ölçü sistemine uygun olacak şekilde), Trafo Koruma Hücresi(İhtiyaç Duyulan Trafo Adedi Kadar) ve yönlü korumanın sağlanması, b) Ezine TM' de santralin bağlanacağı fiderin (Bayramiç 2 fideri) Otoproduktör Fideri olarak donatılması/dönüştürülmesi, c) Fiderin bağlı olduğu hücre önceden Otoproduktör fideri/hücresi olarak donatılmış durumda ise bu maddelerin yapım gereği bulunmamaktadır.
7	2023/07	25.07.2023	10408192	RES	5	5	BEKLEMEDE	12.05.2019 tarih 30772 sayılı ile Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi başlıklı 16. Maddesi gereği Teknik etkileşim izni ve teknik değerlendirme raporunuz olumlu çıktıktan sonra bağlantı görüşü ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu oluşturulacaktır.
8	2023/07	31.07.2023	10460814	RES	0	2,3	İPTAL EDİLDİ	04.04.2024 tarih 251844 sayılı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'nün yazısında teknik etkileşim izninin olumsuz değerlendirildiği belirtildiğinden ve Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde 14.05.2024 tarihinde yapılan değişikliğe istinaden yasal süreler içerisinde herhangi bir revize talebi bulunmadığından başvurunuz iptal edilecektir.
9	2023/07	31.07.2023	10459959	RES	3,6	3,6	İPTAL EDİLDİ	Teknik değerlendirme raporunun onaylanması için yasal süreler içerisinde başvuru yapılmadığından başvurunuz iptal edilecektir.
10	2023/07	31.07.2023	10460446	RES	6	6	BEKLEMEDE	Teknik değerlendirme raporunun onaylanması için yasal süreler içerisinde başvuru yapılmadığından başvurunuz iptal edilecektir.

15.11.2024-10:00 TARİHLİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
EYLÜL 2024 DÖNEMİ LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ BAĞLANTI BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN BAĞLANTI GÖRÜŞLERİ
SAYFA:1

SIRA NO	DEĞERLENDİRME DÖNEMİ	BAŞVURU TARİHİ	BAŞVURU NO	TÜRÜ	TAHSİS EDİLEN GÜÇ(MW)	TALEP EDİLEN GÜÇ(MW)	DEĞERLENDİRME	AÇIKLAMA
11	2023/07	31.07.2023	10460305	RES	3	3	BEKLEMEDE	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi başlıklı 16. Maddesi gereği Teknik etkileşim izni ve teknik değerlendirme raporunuz olumlu çıktıktan sonra bağlantı görüşü ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu oluşturulacaktır.
12	2023/11	31.10.2023	11039521	RES	4	4	BEKLEMEDE	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi başlıklı 16. Maddesi gereği Teknik etkileşim izni ve teknik değerlendirme raporunuz olumlu çıktıktan sonra bağlantı görüşü ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu oluşturulacaktır.
13	2024/01	31.01.2024	11771261	RES	4,372	4,372	BEKLEMEDE	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi başlıklı 16. Maddesi gereği Teknik etkileşim izni ve teknik değerlendirme raporunuz olumlu çıktıktan sonra bağlantı görüşü ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu oluşturulacaktır.
14	2024/02	28.02.2024	11940668	RES	0,445	0,999	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (H) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	08.02.2024 tarih 12415 sayılı EPDK Kararı 1 ve 2. maddeleri gereği ve yapılan öncelik değerlendirmesi gereği Biga TM' de %75 tahsis edilecek kapasiteden 0,445 MW üzerinden bağlantı görüşü verilmiştir. a) Biga TM'den çıkan Kaldırımbaşı fiderinden beslenen sırasıyla Kaldırımbaşı KÖK-Gemicikırı KÖK-Cihadiye KÖK-Çömlekçi KÖK'den çıkan ENH'nın X:26,9412401637-Y:40,252985693 koordinatlarında bulunan 24857511 GIS ID numaralı direğin uygun hale getirilmesine müteakip İşletme Müdürlüğü'nün uygun gördüğü noktada KÖK binası tesis edilmesi ve tesis edilecek KÖK binası içerisinde Kesicili Giriş Hücresi (1 adet), İç İhtiyaç Hücresi (1 adet), Boş Hücre Yeri (1 adet), Kesicili Çıkış Hücresi (1 adet, santralin bağlanacağı hücre), tesis edilmesi ve yönlü korumanın sağlanması , b) Tesisin kurulması planlanan santral sahasında uygun bir yerde tesis edilecek kompakt trafo merkezi içerisinde primer ölçü hücresi öncesi Otoproduktör Giriş Hücresi (1 Adet), Ölçü Hücresi (1 Adet-primer çift yönlü ölçü sistemine uygun olacak şekilde), Trafo Koruma Hücresi(İhtiyaç Duyulan Trafo Adedi Kadar) ve yönlü korumanın sağlanması, b) Biga TM' de santralin bağlanacağı fiderin (Kaldırımbaşı fideri) Otoproduktör Fideri olarak donatılması/dönüştürülmesi, c) Fiderin bağlı olduğu hücre önceden Otoproduktör fideri/hücresi olarak donatılmış durumda ise bu maddelerin yapım gereği bulunmamaktadır.
15	2024/09	01.09.2024 16:12:24	13143199	GES	0,05	0,05	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	08.02.2024 tarih 12415 sayılı EPDK Kararı 1 ve 2. maddeleri gereği Orhangazi TM' de %25 tahsis edilecek kapasiteden 0,05 MW üzerinden bağlantı görüşü verilmiştir. a)Orhangazi TM'den çıkan DSI fiderinden beslenen Telliova KÖK' ten çıkan ENH' n dan branşman alan başvuru sahibine ait 400 KVA trafonun mevcut AG Panosundan çıkış alınması ve yönlü korumanın sağlanması, b) 50 kW gücündeki GES tesisinde üretilen enerjinin ölçümü için GES tesisinizin şebekeye bağlantı noktasında çift yönlü sayaç tesis edilmesi,

15.11.2024-10:00 TARİHLİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
EYLÜL 2024 DÖNEMİ LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ BAĞLANTI BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN BAĞLANTI GÖRÜŞLERİ
SAYFA:1

SIRA NO	DEĞERLENDİRME DÖNEMİ	BAŞVURU TARİHİ	BAŞVURU NO	TÜRÜ	TAHSİS EDİLEN GÜÇ(MW)	TALEP EDİLEN GÜÇ(MW)	DEĞERLENDİRME	AÇIKLAMA
16	2024/09	06.09.2024 09:04:20	13177770	HES	3,622	3,622	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (H) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	08.02.2024 tarih 12415 sayılı EPDK Kararı 1 ve 2. maddeleri gereği Orhaneli TM' de %25 tahsis edilecek kapasiteden 1,02 MW, %75 tahsis edilecek kapasiteden 2,602 MW üzerinden bağlantı görüşü verilmiştir. a) Orhaneli TM' den çıkan 3(1x400/25) iletkenli Orhaneli 1 fiderinden beslenen Orhaneli DM den çıkan Çaybaşı ENH' nin üzerinde bulunan Çaybaşı KÖK' ün yanına (İşletme Müdürlüğü ile mutabık kalınarak belirlenecek noktada ve boyutta) KÖK binası tesis edilmesi ve tesis edilecek KÖK binası içerisinde Yük Ayırıcılı Giriş Hücresi (1 adet, Çaybaşı KÖK irtibatı için), Kesicili Çıkış Hücresi (1 adet, santralin bağlanacağı hücre), İç İhtiyaç Hücresi (1 adet), Boş Hücre Yeri (1 adet), Kesicili Çıkış Hücresi(2 adet, İşletme Müdürlüğünün uygun gördüğü Çaybaşı KÖK içerisinde yer alan çıkış hücrelerinin taşınması), tesis edilmesi ve yönlü korumanın sağlanması, b) Tesisin kurulması planlanan santral sahasında uygun bir yerde tesis edilecek kompakt trafo merkezi içerisinde primer ölçü hücresi öncesi Otoproduktör Giriş Hücresi (1 Adet), Ölçü Hücresi (1 Adet-primer gift yönlü ölçü sistemine uygun olacak şekilde), Trafo Koruma Hücresi (İhtiyaç Duyulan Trafo Adedi Kadar) ve yönlü korumanın sağlanması, c) Orhaneli TM' de santralin bağlanacağı fiderin (Orhaneli 1 Fider) Otoproduktör Fideri olarak donatılması/dönüştürülmesi, d) Fiderin bağlı olduğu hücre önceden Otoproduktör fideri/hücresi olarak donatılmış durumda ise bu maddelerin yapım gereği bulunmamaktadır.
17	2024/09	09.09.2024 13:35:07	13193706	GES	0	0,14	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 31.10.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
18	2024/09	12.09.2024 15:30:51	13218267	GES	0	0,6	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 31.10.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
19	2024/09	14.09.2024 14:06:06	13231295	GES	0	0,6	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 31.10.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
20	2024/09	21.09.2024 16:16:20	13275584	GES	0	1,7	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 31.10.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.

15.11.2024-10:00 TARİHLİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
EYLÜL 2024 DÖNEMİ LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ BAĞLANTI BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN BAĞLANTI GÖRÜŞLERİ
SAYFA:1

SIRA NO	DEĞERLENDİRME DÖNEMİ	BAŞVURU TARİHİ	BAŞVURU NO	TÜRÜ	TAHSİS EDİLEN GÜÇ(MW)	TALEP EDİLEN GÜÇ(MW)	DEĞERLENDİRME	AÇIKLAMA
21	2024/09	23.09.2024 12:33:04	13286424	GES	0	0,25	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 31.10.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
22	2024/09	23.09.2024 15:40:55	13288588	GES	0,14	0,14	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	08.02.2024 tarih 12415 sayılı EPDK Kararı 1 ve 2. maddeleri gereği Görükle TM' de %25 tahsis edilecek kapasiteden 0,14 MW üzerinden bağlantı görüşü verilmiştir. a) Görükle TM'den çıkan Karşan fiderinden beslenen sırasıyla Hasanağa DM-Kayapa KÖK' den çıkan ENH' ndan branşman alan başvuru sahibine ait 400 kVA trafonun mevcut AG Panosundan çıkış alınması ve yönlü korumanın sağlanması, b) 140 kW gücündeki GES tesisinde üretilen enerjinin ölçümü için GES tesisinizin şebekeye bağlantı noktasında çift yönlü sayaç tesis edilmesi,
23	2024/09	23.09.2024 21:41:07	13291273	GES	0	5,8	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 31.10.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
24	2024/09	25.09.2024 16:42:01	13304580	GES	0	0,24	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 31.10.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
25	2024/09	26.09.2024 11:51:53	13308772	GES	0	0,1	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 31.10.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.

15.11.2024-10:00 TARİHLİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
EYLÜL 2024 DÖNEMİ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ BAĞLANTI BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN BAĞLANTI GÖRÜŞLERİ
SAYFA:1

SIRA NO	DEĞERLENDİRME DÖNEMİ	BAŞVURU TARİHİ	BAŞVURU NO	TÜRÜ	TAHSİS EDİLEN GÜÇ(MW)	TALEP EDİLEN GÜÇ(MW)	DEĞERLENDİRME	AÇIKLAMA
26	2024/09	26.09.2024 12:32:33	13309159	GES	0,4	0,4	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	08.02.2024 tarih 12415 sayılı EPDK Kararı 1 ve 2. maddeleri gereği Edremit TM' de %75 tahsis edilecek kapasiteden 0,4 MW üzerinden bağlantı görüşü verilmiştir. a) Edremit TM'den çıkan Burhaniye 1 fiderinden beslenen sırasıyla Burhaniye 1 İM/DM-OSB KÖK' den çıkan ENH' ndan branşman alan başvuru sahibine ait 400 kVA trafonun mevcut AG Panosundan çıkış alınması ve yönlü korumanın sağlanması, b) 400 kW gücündeki GES tesisinde üretilen enerjinin ölçümü için GES tesisinin şebekeye bağlantı noktasında çift yönlü sayaç tesis edilmesi,
27	2024/09	26.09.2024 14:51:54	13310570	GES	0,44	0,44	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (H) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	08.02.2024 tarih 12415 sayılı EPDK Kararı 1 ve 2. maddeleri gereği Edremit TM' de %25 tahsis edilecek kapasiteden 0,31 MW, %75 tahsis edilecek kapasiteden 0,13 MW üzerinden bağlantı görüşü verilmiştir. a) Edremit TM'den çıkan Zeytinli fiderinden beslenen sırasıyla DM 11-DM 3/01-DM 3/14' den çıkan ENH' ndan branşman alan başvuru sahibine ait mevcut bina tipi trafo binası içerisinde tesis edilecek Kompakt Trafo Merkezi içerisinde primer ölçü hücresi öncesi Otoproduktör Giriş Hücresi (1 Adet), Ölçü Hücresi (1 Adet-primer çift yönlü ölçü sistemine uygun olacak şekilde), Trafo Koruma Hücresi(İhtiyaç duyulacak trafo adedi kadar) ve yönlü korumanın sağlanması, b) Edremit TM' de santralin bağlanacağı fiderin (Zeytinli Fideri) Otoproduktör Fideri olarak donatılması/dönüştürülmesi, c) Fiderin bağlı olduğu hücre önceden Otoproduktör fideri/hücresi olarak donatılmış durumda ise bu maddelerin yapım gereği bulunmamaktadır.
28	2024/09	26.09.2024 19:55:06	13313552	GES	0,15	0,15	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	08.02.2024 tarih 12415 sayılı EPDK Kararı 1 ve 2. maddeleri gereği İnegöl TM' de %75 tahsis edilecek kapasiteden 0,15 MW üzerinden bağlantı görüşü verilmiştir. a) İnegöl TM'den çıkan Mahmudiye KSS fiderinden beslenen DM 4/39' den çıkan ENH' ndan branşman alan başvuru sahibine ait 250 kVA trafonun mevcut AG Panosundan çıkış alınması ve yönlü korumanın sağlanması, b) 150 kW gücündeki GES tesisinde üretilen enerjinin ölçümü için GES tesisinin şebekeye bağlantı noktasında çift yönlü sayaç tesis edilmesi,
29	2024/09	27.09.2024 12:00:41	13315690	GES	0,03	0,03	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	08.02.2024 tarih 12415 sayılı EPDK Kararı 1 ve 2. maddeleri gereği Edremit TM' de %75 tahsis edilecek kapasiteden 0,03 MW üzerinden bağlantı görüşü verilmiştir. a) Edremit TM'den çıkan Havran fiderinden beslenen Büyükdere KÖK' den çıkan ENH' ndan branşman alan başvuru sahibine ait 50 kVA trafonun mevcut AG Panosundan çıkış alınması ve yönlü korumanın sağlanması, b) 30 kW gücündeki GES tesisinde üretilen enerjinin ölçümü için GES tesisinin şebekeye bağlantı noktasında çift yönlü sayaç tesis edilmesi,
30	2024/09	27.09.2024 12:16:25	13315823	GES	0	0,2	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 31.10.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.

15.11.2024-10:00 TARİHLİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
EYLÜL 2024 DÖNEMİ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ BAĞLANTI BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN BAĞLANTI GÖRÜŞLERİ
SAYFA:1

SIRA NO	DEĞERLENDİRME DÖNEMİ	BAŞVURU TARİHİ	BAŞVURU NO	TÜRÜ	TAHSİS EDİLEN GÜÇ(MW)	TALEP EDİLEN GÜÇ(MW)	DEĞERLENDİRME	AÇIKLAMA
31	2024/09	27.09.2024 14:44:29	13316929	GES	0	1,55	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 31.10.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
32	2024/09	27.09.2024 15:25:14	13317306	GES	0	0,25	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 31.10.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
33	2024/09	27.09.2024 17:15:35	13318355	GES	0	0,24	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 31.10.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
34	2024/09	27.09.2024 17:26:07	13318434	GES	0	0,1	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 31.10.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
35	2024/09	27.09.2024 17:27:47	13318444	GES	0	0,12	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 31.10.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.

15.11.2024-10:00 TARİHLİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
EYLÜL 2024 DÖNEMİ LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ BAĞLANTI BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN BAĞLANTI GÖRÜŞLERİ
SAYFA:1

SIRA NO	DEĞERLENDİRME DÖNEMİ	BAŞVURU TARİHİ	BAŞVURU NO	TÜRÜ	TAHSİS EDİLEN GÜÇ(MW)	TALEP EDİLEN GÜÇ(MW)	DEĞERLENDİRME	AÇIKLAMA
36	2024/09	27.09.2024 17:40:07	13318538	GES	0,5	0,5	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	08.02.2024 tarih 12415 sayılı EPDK Kararı 1 ve 2. maddeleri gereği Bursa Sanayi TM' de %25 tahsis edilecek kapasiteden 0,2725 MW, %75 tahsis edilecek kapasiteden kalan 0,2275 MW üzerinden bağlantı görüşü verilmiştir. a) Bursa Sanayi TM'den çıkan Görükle fiderinden beslenen sırasıyla Ertuğrülent DM-Ürnlü KÖK' den çıkan ENH' ndan branşman alan başvuru sahibine ait mevcut bina tipi trafo binası içerisinde tesis edilecek Kompakt Trafo Merkezi içerisinde primer ölçü hücresi öncesi Otoproduktör Giriş Hücresi (1 Adet), Ölçü Hücresi (1 Adet-primer çift yönlü ölçü sistemine uygun olacak şekilde), Trafo Koruma Hücresi(İhtiyaç duyulacak trafo adedi kadar) ve yönlü korumanın sağlanması, b) Bursa Sanayi TM' de santralin bağlanacağı fiderin (Görükle Fideri) Otoproduktör Fideri olarak donatılması/dönüştürülmesi, c) Fiderin bağlı olduğu hücre önceden Otoproduktör fideri/hücresi olarak donatılmış durumda ise bu maddelerin yapım gereği bulunmamaktadır.
37	2024/09	29.09.2024 15:31:57	13327796	GES	0	1,5	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 31.10.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
38	2024/09	30.09.2024 11:39:20	13333078	GES	0,15	0,15	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	08.02.2024 tarih 12415 sayılı EPDK Kararı 1 ve 2. maddeleri gereği İnegöl TM' de %25 tahsis edilecek kapasiteden 0,1075 MW, %75 tahsis edilecek kapasiteden 0,0425 MW üzerinden bağlantı görüşü verilmiştir. a) İnegöl TM'den çıkan UEDAŞ fiderinden beslenen DM 4/42' den çıkan ENH' ndan branşman alan başvuru sahibine ait 400 kVA trafonun mevcut AG Panosundan çıkış alınması ve yönlü korumanın sağlanması, b) 150 kW gücündeki GES tesisinde üretilen enerjinin ölçümü için GES tesisinin şebekeye bağlantı noktasında çift yönlü sayaç tesis edilmesi,
39	2024/09	30.09.2024 12:11:50	13333463	GES	1	5	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (H) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	08.02.2024 tarih 12415 sayılı EPDK Kararı 1 ve 2. maddeleri gereği Uludağ GIS (Doğu) TM' de %25 tahsis edilecek kapasiteden 0,25 MW, %75 tahsis edilecek kapasiteden 0,75 MW üzerinden bağlantı görüşü verilmiştir. a) Uludağ GIS (Doğu) TM' nin OG barasına Müstakil Fider ile bağlanacak şekilde İşletme Müdürlüğünün uygun gördüğü kesitte ENH tesis edilerek branşman alınması ve yönlü korumanın sağlanması, b)Santral Sahasında uygun bir yerde tesis edilecek Kompakt Trafo Merkezi içerisinde primer ölçü hücresi öncesi Otoproduktör Giriş Hücresi (1 Adet), Ölçü Hücresi (1 Adet-primer çift yönlü ölçü sistemine uygun olacak şekilde), Trafo Koruma Hücresi(İhtiyaç duyulacak trafo adedi kadar) ve yönlü korumanın sağlanması, c) Uludağ GIS (Doğu) TM' de santralin bağlanacağı fiderin (Müstakil Fider) Otoproduktör Fideri olarak donatılması/dönüştürülmesi, d) Fiderin bağlı olduğu hücre önceden Otoproduktör fideri/hücresi olarak donatılmış durumda ise bu maddelerin yapım gereği bulunmamaktadır.
40	2024/09	30.09.2024 13:48:03	13334346	GES	0	0,042	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 31.10.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.

15.11.2024-10:00 TARİHLİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
EYLÜL 2024 DÖNEMİ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ BAĞLANTI BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN BAĞLANTI GÖRÜŞLERİ
SAYFA:1

SIRA NO	DEĞERLENDİRME DÖNEMİ	BAŞVURU TARİHİ	BAŞVURU NO	TÜRÜ	TAHSİS EDİLEN GÜÇ(MW)	TALEP EDİLEN GÜÇ(MW)	DEĞERLENDİRME	AÇIKLAMA
41	2024/09	30.09.2024 15:26:47	13335528	RES	0	2,52	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 31.10.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
42	2024/09	30.09.2024 16:22:00	13336200	RES	0	6	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 31.10.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
43	2024/09	30.09.2024 17:39:55	13337093	GES	0,96	0,96	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	08.02.2024 tarih 12415 sayılı EPDK Kararı 1 ve 2. maddeleri gereği Osmangazi TM' de %25 tahsis edilecek kapasiteden 0,25 MW, %75 tahsis edilecek kapasiteden 0,71 MW üzerinden bağlantı görüşü verilmiştir. a) Osmangazi TM'den çıkan Atıcılar B fiderinden beslenen Atıcılar IM' den çıkan ENH' ndan bransman alan başvuru sahibine ait mevcut bina tipi trafo binası içerisinde tesis edilecek Kompakt Trafo Merkezi içerisinde primer ölçü hücresi öncesi Otoproduktör Giriş Hücresi (1 Adet), Ölçü Hücresi (1 Adet-primer çift yönlü ölçü sistemine uygun olacak şekilde), Trafo Koruma Hücresi(Htiyaç duyulacak trafo adedi kadar) ve yönlü korumanın sağlanması, b) Osmangazi TM' de santralin bağlanacağı fiderin (Atıcılar B Fideri) Otoproduktör Fideri olarak donatılması/dönüştürülmesi, c) Fiderin bağlı olduğu hücre önceden Otoproduktör fideri/hücresi olarak donatılmış durumda ise bu maddelerin yapım gereği bulunmamaktadır.
44	2024/09	30.09.2024 17:48:23	13337184	GES	0,2	0,2	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	08.02.2024 tarih 12415 sayılı EPDK Kararı 1 ve 2. maddeleri gereği Edebey TM' de %25 tahsis edilecek kapasiteden 0,2 MW üzerinden bağlantı görüşü verilmiştir. a) Edebey TM'den çıkan Yenice Mesken fiderinden beslenen ENH' ndan bransman alan başvuru sahibine ait 400 kVA trafonun mevcut AG Panosundan çıkış alınması ve yönlü korumanın sağlanması, b) 200 kW gücündeki GES tesisinde üretilen enerjinin ölçümü için GES tesisinin şebekeye bağlantı noktasında çift yönlü sayaç tesis edilmesi,
45	2024/09	30.09.2024 18:24:46	13337487	GES	0	3	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 31.10.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.

15.11.2024-10:00 TARİHLİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
EYLÜL 2024 DÖNEMİ LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ BAĞLANTI BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN BAĞLANTI GÖRÜŞLERİ
SAYFA:1

SIRA NO	DEĞERLENDİRME DÖNEMİ	BAŞVURU TARİHİ	BAŞVURU NO	TÜRÜ	TAHSİS EDİLEN GÜÇ(MW)	TALEP EDİLEN GÜÇ(MW)	DEĞERLENDİRME	AÇIKLAMA
46	2024/09	30.09.2024 20:16:37	13338505	GES	0	0,04	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 31.10.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
47	2024/09	30.09.2024 20:37:49	13338633	GES	0	0,1001	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 31.10.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
48	2024/09	30.09.2024 21:08:53	13338806	GES	0	0,1	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 31.10.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
49	2024/09	30.09.2024 22:29:56	13339123	RES	0	3,6	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 31.10.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
50	2024/09	30.09.2024 22:32:48	13339130	GES	0,96	0,96	YÖN. MADDE 5, 1. FIKRASI, (H) BENDİ KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞTIR VE BAĞLANTI NOKTASI VERİLMİŞTİR.	08.02.2024 tarih 12415 sayılı EPDK Kararı 1 ve 2. maddeleri gereği Erdek TM' de %25 tahsis edilecek kapasiteden 0,96 MW üzerinden bağlantı görüşü verilmiştir. a) Erdek TM'den çıkan Adalar 2 fiderinden beslenen Marmara DM' den çıkan ENH' ndan branşman alan başvuru sahibine ait mevcut bina tipi trafo binası içerisinde tesis edilecek Kompakt Trafo Merkezi içerisinde primer ölçü hücresi öncesi Otoprodüktör Giriş Hücresi (1 Adet), Ölçü Hücresi (1 Adet-primer çift yönlü ölçü sistemine uygun olacak şekilde), Trafo Koruma Hücresi(ihtiyaç duyulacak trafo adedi kadar) ve yönlü korumanın sağlanması, b) Erdek TM' de santralin bağlanacağı fiderin (Adalar 2 Fideri) Otoprodüktör Fideri olarak donatılması/dönüştürülmesi, c) Fiderin bağlı olduğu hücre önceden Otoprodüktör fideri/hücresi olarak donatılmış durumda ise bu maddelerin yapım gereği bulunmamaktadır.

15.11.2024-10:00 TARİHLİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
EYLÜL 2024 DÖNEMİ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ BAĞLANTI BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN BAĞLANTI GÖRÜŞLERİ
SAYFA:1

SIRA NO	DEĞERLENDİRME DÖNEMİ	BAŞVURU TARİHİ	BAŞVURU NO	TÜRÜ	TAHSİS EDİLEN GÜÇ(MW)	TALEP EDİLEN GÜÇ(MW)	DEĞERLENDİRME	AÇIKLAMA
51	2024/09	30.09.2024 22:35:40	13339136	GES	0	0,06	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 31.10.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
52	2024/09	30.09.2024 22:46:01	13339148	RES	0	0,999	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 31.10.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.
53	2024/09	30.09.2024 22:51:36	13339157	GES	0	0,03	OLUMSUZ	12.05.2019 tarih 30772 sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Bağlantı Esasları başlıklı 7. madde 19. fıkrası kapsamında TEİAŞ'ın 31.10.2024 tarihli duyurusunda ilgili Trafo Merkezinde kapasitenin "0"(sıfır) olarak yayınlanmasından dolayı 12.05.2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 14.maddesi 1.fıkrası gereğince başvurunuz iptal edilmiştir.