



Sayı : 35231609-260.01.03-E.
Konu : Lisanssız Başvurular

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi/BURSA

YEPDİS üzerinden lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış 3 adet tesis için Genel Müdürlüğümüzden teknik değerlendirme raporu talep edilmektedir.

Söz konusu başvurularda eksik ve hatalı bilgiler tespit edilmiş olup detaylı bilgiler Ek-1'de verilmiştir. Hata tespit edilen başvuruların teknik değerlendirme formlarının hatasız ve eksiksiz bir şekilde düzenlenerek Genel Müdürlüğümüze tekrar gönderilmesi durumunda teknik değerlendirmesi yapılabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-İmza
Sebahattin ÖZ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Ek :Eksiklik-Hata Bulunan Başvurular (1 sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <http://belgedogrulama.enerji.gov.tr> Evrak Pin Kodu: 32912

Adres: Eskişehir yolu 7. km No:166 Posta kodu:06520 Çankaya - ANKARA
Telefon No: +90 312 295 50 00 Faks No: +90 312 295 50 05
e-Posta: bilgi.yegm@yegm.gov.tr İnternet Adresi: <http://www.yegm.gov.tr>

Bilgi için: Hakan Şener AKATA
ETK Uzmanı
hakata@yegm.gov.tr
Telefon No: 03122955123



Sıra	Başvuru Sahibi	Tesis Adı	Kaynak Türü/Kaynak Gücü	Eksiklikler/Hatalar
1	Ulusges Elektrik Üretim A.Ş.	Gökçebayır Yeşil_Revize	GES/935	<ul style="list-style-type: none">➤ Santral sahası 1 MW'a 20.000 m2 kuralına uymalıdır.➤ Başka lisanssız başvurularla kesişme/çakışma halindedir.
2	Bebekges Elektrik Üretim A.Ş.	Gökçebayır Mavi_Revize	GES/935	<ul style="list-style-type: none">➤ Başka lisanssız başvurularla kesişme/çakışma halindedir.
3	Alpges Elektrik Üretim A.Ş.	Gökçebayır Kırmızı_Revize1	GES/935	<ul style="list-style-type: none">➤ Santral sahası 1 MW'a 20.000 m2 kuralına uymalıdır.➤ Başka lisanssız başvurularla kesişme/çakışma halindedir.