

DUYURU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıđı Yenilenebilir Enerji Genel M¼d¼rl¼đ¼'n¼n yazılarına istinaden lisanssız elektrik ¼retimine iliřkin Őirketimizden uygun g¼r¼ř almıř olan bařvuruların Teknik Deđerlendirme Raporu sonuęları g¼nderilmiřtir.

İlgi yazı ekinde g¼nderilen revize edilecek bařvuruların sonuęları ekte mevcut olup;

Bilgilerinize rica ederiz.

Not:Revize edecek olan bařvuru sahipleri teknik deđerlendirme formlarını en geę **22/01/2016** tarihine kadar Őirket Genel M¼d¼rl¼đ¼ M¼řteri Hizmetleri Direkt¼rl¼đ¼'ne ulařtırmaları ve formların sayısallarını (Excel dosyalarını) ařađıda belirtilen mail adresine g¼ndermeleri gerekmektedir.

Mail adresi : coguz@uedas.com.tr



Sayı : 35231609-255.01.03-E. 46201
Konu : Lisanssız Başvurular

08/12/2015

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No:40 Osmangazi / BURSA

İlgi : 09/11/2015 tarihli ve 36706 sayılı yazı.

İlgide kayıtlı yazılarımız ile lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış 1 adet tesis için Genel Müdürlüğümüzden "Teknik Değerlendirme Raporu" talep edilmektedir.

Söz konusu tesise ilişkin teknik değerlendirme sonucunda başvuruda eksik ve hatalı bilgiler tespit edilmiş olup Ek-1'de verilmiştir. Hata tespit edilen başvuruların teknik değerlendirme formlarının hatasız ve eksiksiz bir şekilde düzenlenerek Genel Müdürlüğümüze tekrar gönderilmesi durumunda teknik değerlendirmesi yapılabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-İMZA
Ramazan USTA
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :Teknik Değerlendirmede Eksik ve Hata Bulunan Başvuru (1 sayfa)

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.



BD4304685663

147794 - 11/12/2015

Evrakı Doğrulamak İçin : <http://belgedogrulama.enerji.gov.tr/BelgeDogrulama.aspx?V=BEBLBUY3D>

Adres: Eskişehir yolu 7. km No:166 Posta kodu:06520 Çankaya - ANKARA
Telefon No: +90 312 295 50 00 Faks No: +90 312 295 50 05
e-Posta: bilgi.yegm@yegm.gov.tr İnternet Adresi: <http://www.yegm.gov.tr>

Bilgi için: Hakan Şener AKATA
ETK Uzman Yardımcısı
hakata@yegm.gov.tr
Telefon No: 03122955123



Bütün enerjimizle Türkiye için çalışıyoruz

Teknik Deęerlendirmede Eksiklik ve Hata Bulunan Başvurular

Sıra	Başvuru Sahibi	Tesis Adı	Kaynak Türü / Kurulu Güç [kW]	Eksikler ve Sonuç
1	TTE Teknoloji Enerji İnşaat Mühendislik Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	DANAVELI 1 RES	RES/999	Koordinatlı aplikasyon krokisinde belirtilen alan ile santral sahası uyuşmamaktadır. Bu nedenden dolayı teknik deęerlendirme yapılamamıştır.



Sayı : 35231609-255.01.03-E. 46097
Konu : Lisanssız Başvurular

08/12/2015

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No:40 Osmangazi / BURSA

İlgi : 17/11/2015 tarihli ve 37795 sayılı yazı.

İlgide kayıtlı yazılarınız ile lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış 1 adet tesis için Genel Müdürlüğümüzden "Teknik Değerlendirme Raporu" talep edilmektedir.

Söz konusu tesisle ilgili teknik değerlendirme sonucunda eksik ve hatalı bilgiler tespit edilmiş olup Ek-1'de verilmiştir. Hata tespit edilen başvuruların teknik değerlendirme formlarının hatasız ve eksiksiz bir şekilde düzenlenerek Genel Müdürlüğümüze tekrar gönderilmesi durumunda teknik değerlendirmesi yapılabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-İmza
Ramazan USTA
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :Teknik Değerlendirmede Eksik ve Hata Bulunan Başvuru (1 sayfa)

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.

BD8600206662
147808 - 11/12/2015

Evrakı Doğrulamak İçin : <http://belgedogrulama.enerji.gov.tr/BelgeDogrulama.aspx?V=BEBPBUJ5M>

Adres: Eskişehir yolu 7. km No:166 Posta kodu:06520 Çankaya - ANKARA
Telefon No: +90 312 295 50 00 Faks No: +90 312 295 50 05
e-Posta: bilgi.yegm@yegm.gov.tr İnternet Adresi: <http://www.yegm.gov.tr>

Bilgi için: Hakan Şener AKATA
ETK Uzman Yardımcısı
hakata@yegm.gov.tr
Telefon No: 03122955123



Bütün enerjimizle Türkiye için çalışıyoruz

Teknik Değerlendirmede Eksiklik ve Hata Bulunan Başvurular

Sıra	Başvuru Sahibi	Tesis Adı	Kaynak Türü / Kurulu Güç [kW]	Eksikler ve Sonuç
1	EVSAN HALI ZÜCCACIYE TEKSTİL SAN TİC LTD ŞTİ	CANBAZ RES	RES/1.000	Santral sahası koordinatlı aplikasyon krokisinin dışına çıkmaktadır. Türbin süpürme alanı santral sahasının dışına çıkmaktadır. Bu nedenlerden dolayı teknik değerlendirme yapılamamıştır