

# DUYURU

## 21.04.2016

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıđı Yenilenebilir Enerji Genel M¼d¼rl¼đ¼'nden Gelen yazılar duyuru ekinde sunulmaktadır.

-Eksik ve Hata bulunan başvurular revize edilmiř teknik deđerlendirme formlarını ve aplikasyon krokilerini , çıktıı alınmiř şekilde ıslak imzalı ve CD ięerisinde excel formları olacak şekilde ¼st yazı ile , YEGM'in yazısını ¼st yazı ięerisinde ilgi tutarak en geę **29.04.2016** tarihine kadar řirketimize ulařtırılması gerekmektedir.

-Yarıřma sonrası Deđerlendirilecek Bařvurular ięin řirketimizce herhangi bir iřlem tesis edilmeyecek olup , yarıřma sonrası YEGM'in yazacađı yazı dođrultusunda iřlem tesis edilecektir.

Bilgilerinize rica ederiz.



Sayı : 35231609-255.01.03-E. 9737  
Konu : Teknik Değerlendirme Formları Hk.

31/03/2016

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE  
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi/BURSA

İlgi : 07/03/2016 tarihli ve 8891 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazılarınız ile lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış 13 adet tesis için Genel Müdürlüğümüzden "Teknik Değerlendirme Raporu" talep edilmektedir.

Söz konusu tesislerle ilgili teknik değerlendirme sonucu 4 adet başvuruda eksik ve hatalı bilgiler tespit edilmiş olup Ek-1'de verilmiştir. Hata tespit edilen başvuruların teknik değerlendirme formlarının hatasız ve eksiksiz bir şekilde düzenlenerek Genel Müdürlüğümüze tekrar gönderilmesi durumunda teknik değerlendirmesi yapılabilecektir.

Ek-2'de verilen 1 adet başvurunun 2015 yılı içerisinde alınan rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvuru/başvurularıyla kesişme/çakışma halinde olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvurularının yarışma sonucuna göre değerlendirilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

Teknik değerlendirme sonucu olumlu bulunan 8 adet başvuruya ait onaylı Teknik Değerlendirme Raporları Ek-3'de yer almaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

*e-İmza*

Ramazan USTA  
Bakan a.  
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :

- 1- Teknik Değerlendirmede Eksik ve Hata Bulunan Başvurular (1 sayfa)
- 2- Yarışma Sonrası Değerlendirilecek Başvuru (1 sayfa)
- 3- Onaylı Teknik Değerlendirme Raporları (8 sayfa)

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.



BD8188179282

40890 - 05/04/2016

*6.08.12*

Evrakı Doğrulamak İçin : <http://belgedi>

Adres: Eskişehir yolu 7. km No:166 Posta kodu:06520 Çankaya  
Telefon No: +90 312 295 50 00 Faks No: +90 312 295 50 05  
e-Posta: bilgi.yegm@yegm.gov.tr İnternet Adresi: <http://www.yegm.gov.tr>

ETK Uzman Yardımcısı  
hakata@yegm.gov.tr  
Telefon No: 03122955123



**Bütün enerjimizle Türkiye için çalışıyoruz**

**Teknik Değerlendirmede Eksiklik ve Hata Bulunan Başvurular**

Sıra	Başvuru Sahibi	Tesis Adı	Kaynak Türü / Kurulu Güç [kW]	Eksikler ve Sonuç
1	Ars Otomatik Kapı Sistemleri	Yenişehir Kavaklı Ars Otomatik Kapı Sistemleri	GES/1.000	Teknik Değerlendirme Bilgi Formu MS Excel formatında verilmelidir. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
2	Balkesir Dursunbey RES Elektrik ve Üretim A.Ş.	Kızılöz RES	RES/1.000	Teknik değerlendirme bilgi formunda verilen santral sahası köşe koordinatları birbirini takip eden sırada ardıışık olarak tek bir kapalı çokgen oluşturacak şekilde verilmelidir. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
3	Kandak Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Kandak GES	GES/990	Başka bir lisanssız elektrik üretim tesisiyle kesişme/çakışma halindedir. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
4	Onurhan Enerji A.Ş.	Onurhan GES	GES/980	Başka bir lisanssız elektrik üretim tesisiyle kesişme/çakışma halindedir. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.

SİSTEM İŞLETMECİSİNE BAŞVURU TARİHİ	BAŞVURU NUMARASI	BAŞVURU SAHİBİNİN ADI	TESİS ADI
30/11/2015	142348	Best Yenilenebilir Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti.	BEST RES



Sayı : 35231609-255.01.03-E. 9049  
Konu : Teknik Değerlendirme Formları Hk.

24/03/2016

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE  
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi/BURSA

İlgi : 07/03/2016 tarihli ve 8889 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazılarımız ile lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış 10 adet tesis için Genel Müdürlüğümüzden "Teknik Değerlendirme Raporu" talep edilmektedir.

Söz konusu tesislerle ilgili teknik değerlendirme sonucu 3 adet başvuruda eksik ve hatalı bilgiler tespit edilmiş olup Ek-1'de verilmiştir. Hata tespit edilen başvuruların teknik değerlendirme formlarının hatasız ve eksiksiz bir şekilde düzenlenerek Genel Müdürlüğümüze tekrar gönderilmesi durumunda teknik değerlendirmesi yapılabilecektir.

Teknik değerlendirme sonucu olumlu bulunan 7 adet başvuruya ait onaylı Teknik Değerlendirme Raporları ekte yer almaktadır  
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

*e-İmza*

Ramazan USTA  
Bakan a.  
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :

- 1- Teknik Değerlendirmede Eksik ve Hata Bulunan Başvurular (1 sayfa)
- 2- Onaylı Teknik Değerlendirme Raporları (9 sayfa)

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.



BD2277168282

38354 - 30/03/2016

G.0842.

Evrakı Doğrulamak İçin : <http://belgedogrulama.enerji.gov.tr/BelgeDogrulama.aspx?V=BEND53FTR>

Adres: Eskişehir yolu 7. km No: 166 Posta kodu:06520 Çankaya - ANKARA

Telefon No: +90 312 295 50 00 Faks No: +90 312 295 50 05

e-Posta: bilgi.yegm@yegm.gov.tr İnternet Adresi: <http://www.yegm.gov.tr>

Bilgi için: Hakan Şener AKATA

ETK Uzman Yardımcısı

hakata@yegm.gov.tr

Telefon No: 03122955123



**Bütün enerjimizle Türkiye için çalışıyoruz**

**Teknik Değerlendirmede Eksiklik ve Hata Bulunan Başvurular**

Sıra	Başvuru Sahibi	Tesis Adı	Kaynak Türü / Kurulu Güç [kW]	Eksikler ve Sonuç
1	Nejla ERTEKİN	KAAN GES ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ	GES/660	Teknik Değerlendirme Bilgi Formunda tüm bilgiler eksiksiz ve hatasız verilmelidir. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
2	MİS 1 GES Elektrik Enerji Üretim Anonim Şirketi	KALAFAT 1 RES	RES/900	Santral sahası aplikasyon krokisi dışına çıkmaktadır. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
3	MİS 2 GES Elektrik Enerji Üretim Anonim Şirketi	KALAFAT 2 RES	RES/900	Santral sahası aplikasyon krokisi dışına çıkmaktadır. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.



Sayı : 35231609-255.01.03-E. 5972  
Konu : Lisanssız Başvurular

01/03/2016

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE  
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No:40 Osmangazi / BURSA

İlgide kayıtlı yazılarınız ile lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış 31 adet tesis için Genel Müdürlüğümüzden "Teknik Değerlendirme Raporu" talep edilmektedir.

Söz konusu tesislerle ilgili teknik değerlendirme sonucu 22 adet başvuruda eksik ve hatalı bilgiler tespit edilmiş olup Ek-1'de verilmiştir. Hata tespit edilen başvuruların teknik değerlendirme formlarının hatasız ve eksiksiz bir şekilde düzenlenerek Genel Müdürlüğümüze tekrar gönderilmesi durumunda teknik değerlendirmesi yapılabilecektir.

Ek-2'de verilen 2 adet başvurunun 2015 yılı içerisinde alınan rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvuru/başvurularıyla kesişme/çakışma halinde olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvurularının yarışma sonucuna göre değerlendirilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

Ek-3 verilen başvuru ise başka bir lisanssız elektrik üretim tesisiyle teknik etkileşim halinde olmasından dolayı olumsuz olarak değerlendirilmiştir.

Teknik değerlendirme sonucu olumlu bulunan 6 adet başvuruya ait onaylı Teknik Değerlendirme Raporları Ek-4'de yer almaktadır

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

*e-İmza*

Ramazan USTA

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

Ek :

- 1- Eksik ve Hatalı Bulunan Başvurular (3 sayfa)
- 2- Yarışma Sonrası Değerlendirilecek Başvurular (1 sayfa)
- 3- Olumsuz Değerlendirilen Başvuru (1 sayfa)
- 4- Onaylı Teknik Değerlendirme Raporları (6 sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <http://belgedogrulama.enerji.gov.tr/BelgeDogrulama>

Adres: Eskişehir yolu 7. km No:166 Posta kodu:06520 Çankaya - ANKARA  
Telefon No: +90 312 295 50 00 Faks No: +90 312 295 50 05  
e-Posta: bilgi.yegm@yegm.gov.tr İnternet Adresi: <http://www.yegm>

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.



BD0001554282

27933 - 07/03/2016

*G. Usta*

Teknik Değerlendirmede Eksiklik ve Hata Bulunan Başvurular				
Sıra	Başvuru Sahibi	Tesis Adı	Kaynak Türü / Kurulu Güç [kW]	Eksiklikler ve Sonuç
1	REN GES ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.	TAYFA DAMI GES	GES/999	Santral sahası 1 MW'a 20.000 m <sup>2</sup> kuralına uymalıdır. Koordinatlar UTM 6 ED 50 genel dönüşüm parametresiyle sunulmalıdır. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
2	REN GES ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.	GAAVE GES	GES/1000	Santral sahası 1 MW'a 20.000 m <sup>2</sup> kuralına uymalıdır. Koordinatlar UTM 6 ED 50 genel dönüşüm parametresiyle sunulmalıdır. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
3	TURANLAR TAVUKÇULUK LTD. ŞTİ.	TURANLAR TAVUKÇULUK GES	GES/996	Koordinatlar UTM 6 ED 50 projeksiyonunda verilmelidir. Koordinatlar hatasız ve eksiksiz bir biçimde verilmelidir. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
4	FERDİ KAPÇAK	FERDİ KAPÇAK GES	GES/996	Koordinatlar UTM 6 ED 50 projeksiyonunda verilmelidir. Koordinatlar hatasız ve eksiksiz bir biçimde verilmelidir. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
5	ALİ UFUK CAN	ALİ UFUK CAN GES	GES/498	Koordinatlar UTM 6 ED 50 projeksiyonunda verilmelidir. Koordinatlar hatasız ve eksiksiz bir biçimde verilmelidir. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
6	YERCE ENERJİ LTD. ŞTİ.	YERCE GES	GES/500	Teknik Değerlendirme Bilgi Formu MS Excel formatında verilmeli, koordinatlar UTM 6 ED 50 projeksiyonunda verilmelidir. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
7	İĞREK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.	İğrek Makina San. Ve Tic. A.Ş. GES-2	GES/900	Koordinatlı aplikasyon krokisinde koordinatlar belirtilmelidir. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
8	İĞREK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.	İğrek Makina San. Ve Tic. A.Ş. GES-4	GES/1000	Koordinatlı aplikasyon krokisinde koordinatlar belirtilmelidir. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
9	İĞREK OTOMOTİV KALIP DOKÜM METAL KANTAR TARTIM İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	İğrek Otomotiv Kalip Döküm Metal Kantar Tartım İth. İhr. San. Ve tic. Ltd. Şti GES-3	GES/1000	Koordinatlı aplikasyon krokisinde koordinatlar belirtilmelidir. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.



10	İĞREK OTOMOTİV KALIP DOKÜM METAL KANTAR TARTIM İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	İğrek Otomotiv Kalıp Döküm Metal Kantar Tartım İth. İhr. San. Ve tic. Ltd. Şti GES-1	GES/900	Koordinatlı aplikasyon krokisinde koordinatlar belirtilmelidir. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
11	CANDENİZ ENERJİ MÜHENDİSLİK İNŞ. TAR. HAYV. SAN. VE TİC. A.Ş.	CANDENİZ GES	GES/999	Teknik Değerlendirme Bilgi Formu MS Excel formatında verilmeli, koordinatlar UTM 6 ED 50 projeksiyonunda verilmelidir. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
12	ALİ ÖZKAN (Volkan Başyay)	KARACABEY BELEDİYESİ GES	GES/1000	Koordinatlar UTM 6 ED 50 projeksiyonunda verilmelidir. Santral sahası 1 MW için 20.000 m2 kuralına uymalıdır. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
13	İSMAİL AYGÜN	AYGÜN GES	GES/999	Santral sahası 1 MW için 20.000 m2 kuralına uymalıdır. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
14	ÜLKEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.- ÜLKEM 1 RES	ÜLKEM-1 RES	RES/900	Koordinatlar UTM 6 ED 50 projeksiyonunda verilmelidir. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
15	ÜLKEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.- ÜLKEM 2 RES	ÜLKEM-2 RES	RES/900	Türbin süpürme alanı santral sahası dışındadır. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
16	GÖKBAYRAK RÜZGAR GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	GÖKRES-4	RES/800	Santral sahası aplikasyon krokisi dışına çıkmaktadır. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
17	GÖKBAYRAK RÜZGAR GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	ELMALI RES	RES/800	Koordinatlar UTM 6 ED 50 genel dönüşüm parametresiyle sunulmalıdır. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
18	GÖKBAYRAK RÜZGAR GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	ELMALI RES-2	RES/800	Türbin santral sahası içinde bulunmamaktadır. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.

## EK - 1

19	BARDAKÇI TAVUKÇULUK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	500 kW TÜRBİNİ	RÜZGAR	RES/500	Koordinatlar UTM 6 ED 50 genel dönüşüm parametresiyle sunulmalıdır. Koordinatlar sıralı bir biçimde eksiksiz ve hatasız bir biçimde verilmelidir. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
20	REZENE ENERJİ ÜRETİM A.Ş.-BURCU GES	BURCU GES		GES/990	Santral sahası aplikasyon krokisi dışına çıkmaktadır. Bu nedenden dolayı teknik değerlendirme yapılamamıştır.
21	SARI SALKIM ENERJİ ÜRETİM A.Ş.-URAS GES	URAS GES		GES/990	Koordinatlar hatasız ve eksiksiz bir biçimde verilmelidir. Bu nedenden dolayı teknik değerlendirme yapılamamıştır.
22	SARI LALE ENERJİ ÜRETİM A.Ş.-MADRA GES	MADRA GES		GES/990	Santral sahası I MW 20.000 m2 kuralına uymalıdır. Bu nedenden dolayı teknik değerlendirme yapılamamıştır.

SİCİL NO	BAŞVURU SAHİBİNİN ADI	TESİS ADI
ULLUDAĞ-GES-220 (114281)	SPCC ENERJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	SPCC RES
ULLUDAĞ-GES-221 (114286)	SPCE ENERJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	SPCE RES



Sayı : 35231609-255.01.03-E. 9736  
Konu : Teknik Değerlendirme Formları Hk.

31/03/2016

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ  
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi/BURSA

İlgi : 07/03/2016 tarihli ve 8772 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ile lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış 6 adet tesis için Genel Müdürlüğümüzden "Teknik Değerlendirme Raporu" talep edilmektedir.

Söz konusu tesislerle ilgili teknik değerlendirme sonucu başvurularda eksik ve hatalı bilgiler tespit edilmiş olup Ek-1'de verilmiştir. Hata tespit edilen başvuruların teknik değerlendirme formlarının hatasız ve eksiksiz bir şekilde düzenlenerek Genel Müdürlüğümüze tekrar gönderilmesi durumunda teknik değerlendirmesi yapılabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

*e-İmza*

Ramazan USTA  
Bakan a.  
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :Teknik Değerlendirmede Eksik ve Hata Bulunan Başvurular (1 sayfa)

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.



BD8485179282

40882 - 05/04/2016

6-08-2

Evrakı Doğrulamak İçin : <http://belgedo>

Adres: Eskişehir yolu 7. km No:166 Posta kodu:06520 Çankaya - ANKARA  
Telefon No: +90 312 295 50 00 Faks No: +90 312 295 50 05  
e-Posta: bilgi.yegm@yegm.gov.tr İnternet Adresi: <http://www.yegm.gov.tr>

Bilgi için: Hakan Şener AKATA  
ETK Uzman Yardımcısı  
hakata@yegm.gov.tr  
Telefon No: 03122955123



**Bütün enerjimizle Türkiye için çalışıyoruz**

**Teknik Değerlendirmede Eksiklik ve Hata Bulunan Başvurular**

Sıra	Başvuru Sahibi	Tesis Adı	Kaynak Türü / Kurulu Güç [kW]	Eksikler ve Sonuç
1	HLS Enerji ve Ticaret A.Ş.	Okçular 1	GES/990	Teknik değerlendirme bilgi formu MS Excel formatında verilmelidir. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
2	HLS Enerji ve Ticaret A.Ş.	Okçular 2	GES/990	Teknik değerlendirme bilgi formu MS Excel formatında verilmelidir. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
3	Şahin ÖZDEMİR	Şahin ÖZDEMİR GES	GES/500	Teknik değerlendirme bilgi formunda verilen santral sahası köşe koordinatları birbirini takip eden sırada ardışık olarak tek bir kapalı çokgen oluşturacak şekilde verilmelidir. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
4	Mehmet Beşir ÇABUK	Mehmet Beşir ÇABUK GES	GES/500	Teknik değerlendirme bilgi formunda verilen santral sahası köşe koordinatları birbirini takip eden sırada ardışık olarak tek bir kapalı çokgen oluşturacak şekilde verilmelidir. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
5	Murat DURAK	Murat GES-1	GES/980	Teknik değerlendirme bilgi formunda yer alan bilgiler eksiksiz ve hatasız bir biçimde doldurulmalıdır. DC kurulu güç, AC kurulu gücün % 20'sini geçmemelidir. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
6	Osman ALAÇAM	Osman ALAÇAM GES	GES/502	Santral sahası aplikasyon krokisi dışına çıkmaktadır. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.



Sayı : 35231609-255.01.03-E. 9738  
Konu : Teknik Değerlendirme Formu Hk.

31/03/2016

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE  
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi/BURSA

İlgi : 03/03/2016 tarihli ve 8408 sayılı yazınız.


İlgide kayıtlı yazılarımız ile lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış 1 adet tesis için Genel Müdürlüğümüzden "Teknik Değerlendirme Raporu" talep edilmektedir.

Söz konusu tesislerle ilgili teknik değerlendirme sonucunda başvuruda eksik ve hatalı bilgiler tespit edilmiş olup Ek-1'de verilmiştir. Hata tespit edilen başvuruların teknik değerlendirme formlarının hatasız ve eksiksiz bir şekilde düzenlenerek Genel Müdürlüğümüze tekrar gönderilmesi durumunda teknik değerlendirmesi yapılabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

*e-İmza*  
Ramazan USTA  
Bakan a.  
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :Teknik Değerlendirmede Eksik ve Hata Bulunan Başvuru (1 sayfa)



Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.  
BD8287179282  
40886 - 05/04/2016

*G. Usta*

**Evrakı Doğrulamak İçin :**  
Adres: Eskişehir yolu 7. km No:166 Posta kodu:  
Telefon No: +90 312 295 50 00 Faks No: +90 3  
e-Posta: bilgi.yegm@yegm.gov.tr İnternet Adre

ATA  
ancısı  
hakata@yegm.gov.tr  
Telefon No: 03122955123



**Bütün enerjimizle Türkiye için çalışıyoruz**

**Teknik Değerlendirmede Eksiklik ve Hata Bulunan Başvurular**

Sıra	Başvuru Sahibi	Tesis Adı	Kaynak Türü / Kurulu Güç [kW]	Eksikler ve Sonuç
1	Renda Enerji Üretim Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.	Renda GES	GES/1000	Başka bir lisanssız elektrik üretim tesisıyla kesişme/çakışma halindedir. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.



Sayı : 35231609-260.01.03-E. 9359  
Konu : Teknik Değerlendirme Formu i lk.

29/03/2016

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE  
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi/BURSA

İlgi : 21/03/2016 tarihli ve 10940 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ile lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış 1 adet tesis için Genel Müdürlüğümüzden "Teknik Değerlendirme Raporu" talep edilmektedir.

Söz konusu tesise ilişkin teknik değerlendirme sonucunda başvuruda eksik ve hatalı bilgiler tespit edilmiş olup Ek-1'de verilmiştir. Hata tespit edilen başvuruların teknik değerlendirme formlarının hatasız ve eksiksiz bir şekilde düzenlenerek Genel Müdürlüğümüze tekrar gönderilmesi durumunda teknik değerlendirmesi yapılabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

*e-İmza*

Ramazan USTA  
Bakan a.  
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :Eksiklik ve Hata Bulunan Başvuru (1 sayfa)

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.



BD8341719282

39519 - 01/04/2016

Evrakı Doğrulamak İçin : <http://belgedogrulama.enerji.gov.tr/BelgeDogrulama.aspx?V=BELM532KA>

Adres: Eskişehir yolu 7. km No:166 Posta kodu:06520 Çankaya - ANKARA  
Telefon No: +90 312 295 50 00 Faks No: +90 312 295 50 05  
e-Posta: bilgi.yegm@yegm.gov.tr İnternet Adresi: <http://www.yegm.gov.tr>

Bilgi için: Hakan Şener AKATA  
ETK Uzman Yardımcısı  
hakata@yegm.gov.tr  
Telefon No: 03122955123



**Bütün enerjimizle Türkiye için çalışıyoruz**



Teknik Değerlendirmede Eksiklik ve Hata Bulunan Başvurular				
Sıra	Başvuru Sahibi	Tesis Adı	Kaynak Türü / Kurulu Güç [kW]	Eksikler ve Sonuç
1	Sarı Lale Enerji Üretim A.Ş.	Zehra GES	GES/990	Toplam DC Kurulu güç, toplam kurulu güç (AC)'nin % 20'sinden fazla olamaz. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.



Sayı : 35231609-260.01.03-E. 8230  
Konu : Teknik Değerlendirme Formu Hk.

17/03/2016

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE  
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No:40 Osmangazi/BURSA

İlgi : 04/03/2016 tarihli ve 8612 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ile lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış 1 adet tesis için Genel Müdürlüğümüzden "Teknik Değerlendirme Raporu" talep edilmektedir.


Söz konusu tesise ilişkin teknik değerlendirme sonucunda başvuruda eksik ve hatalı bilgiler tespit edilmiş olup Ek-1'de verilmiştir. Hata tespit edilen başvurunun teknik değerlendirme formunun hatasız ve eksiksiz bir şekilde düzenlenerek Genel Müdürlüğümüze tekrar gönderilmesi durumunda teknik değerlendirmesi yapılabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

*e-İmza*

Ramazan USTA  
Bakan a.  
Genel Müdür V.

Ek :Teknik Değerlendirmede Eksik ve Hata Bulunan Başvuru (1 sayfa)



BD8303217282  
34668 - 22/03/2016

*Gözet*

Evrakı Doğrulamak İçin : <http://belgedogrulama.enerji.gov.tr/BelgeDogrulama.aspx?V=BEND5354U>

Adres: Eskişehir yolu 7. km No:166 Posta kodu:06520 Çankaya - ANKARA  
Telefon No: +90 312 295 50 00 Faks No: +90 312 295 50 05  
e-Posta: bilgi.yegm@yegm.gov.tr İnternet Adresi: <http://www.yegm.gov.tr>

Bilgi için: Hakan Şener AKATA  
ETK Uzman Yardımcısı  
hakata@yegm.gov.tr  
Telefon No: 03122955123



**Bütün enerjimizle Türkiye için çalışıyoruz**

**Teknik Değerlendirmede Eksiklik ve Hata Bulunan Başvurular**

Sıra	Başvuru Sahibi	Tesis Adı	Kaynak Türü / Kurulu Güç [kW]	Eksikler ve Sonuç
1	Deta Enerji Üretim A.Ş.	Deta GES Projesi	GES/990	Bilgi formunda verilen santral sahası köşe koordinatları birbirini takip eden sırada ardışık olarak tek bir kapalı çokgen oluşturacak şekilde verilmelidir. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.



Sayı : 35231609-255.01.03-E. 9354  
Konu : Teknik Değerlendirme Formu Hk.

29/03/2016

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE  
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No:40 Osmangazi/BURSA

- İlgi : a) 10/03/2016 tarihli ve 9443 sayılı yazınız.  
b) 09/02/2016 tarihli ve 35231609-255.01.03-3502 sayılı yazınız.  
c) 18/12/2015 tarihli ve 42416 sayılı yazınız.  
ç) 03/06/2015 tarihli ve 17740 sayılı yazınız.

İlgi (a) kayıtlı yazınız ile lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış 1 adet tesis için Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan teknik değerlendirme raporunda revize yapılması talep edilmektedir.

İlgi (b) yazımızla söz konusu tesise ait revize işleminin yapılabilmesi amacıyla tapu kaydının ve teknik değerlendirme formunda verilen koordinatların UTM 6 ED 50 formatında verilmesi gerektiği ifade edilerek söz konusu bilgi ve belgeler Şirketinizden talep edilmiştir.

İlgi (c) yazınız ekinde sunulan tapu kayıtlarının Balıkesir İli Havran İlçesi Fazlıca Mah. 299 ada 99, 100 ve 101 parsellerde bulunan taşınmazlar için düzenlendiği tespit edilmiştir. Fakat, Şirketiniz tarafından Genel Müdürlüğümüze gönderilen ilgi (ç) yazıda başvurunun Balıkesir İli Havran İlçesi Fazlıca Mah. 299 ada 191 parsel için yapıldığı anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, lisanssız elektrik üretimi başvuru evrakları arasında yer alan tapuya ilişkin bilgilerin ilgi (ç) yazınızla Genel Müdürlüğümüze gönderilen bilgilerle uyuşmadığı tespit edilmiş olup söz konusu durum hakkında Şirketinizin görüşlerinin ivedilikle Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

Gereğini rica ederim.

*e-İmza*

Ramazan USTA

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.



BD6991719282

39521 - 01/04/2016

Evrakı Doğrulamak İçin : <http://belgedogrulama.enerji.gov.tr/BelgeDogrulama.aspx?V=BENN53M8P>

Adres: Eskişehir yolu 7. km No:166 Posta kodu:06520 Çankaya - ANKARA  
Telefon No: +90 312 295 50 00 Faks No: +90 312 295 50 05  
e-Posta: bilgi.yegm@yegm.gov.tr İnternet Adresi: <http://www.yegm.gov.tr>

Bilgi için: Hakan Şener AKATA  
ETK Uzman Yardımcısı  
hakata@yegm.gov.tr  
Telefon No: 03122955123



**Bütün enerjimizle Türkiye için çalışıyoruz**



Sayı : 35231609-260.01.03-E. 8232  
Konu : Teknik Değerlendirme Formu Hk.

17/03/2016

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE  
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi/BURSA

İlgi : 04/03/2016 tarihli ve 8613 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ile lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış 1 adet tesis için Genel Müdürlüğümüzden "Teknik Değerlendirme Raporu" talep edilmektedir.


Söz konusu tesise ilişkin teknik değerlendirme sonucunda başvuruda eksik ve hatalı bilgiler tespit edilmiş olup Ek-1'de verilmiştir. Hata tespit edilen başvuruların teknik değerlendirme formlarının hatasız ve eksiksiz bir şekilde düzenlenerek Genel Müdürlüğümüze tekrar gönderilmesi durumunda teknik değerlendirmesi yapılabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

*e-İmza*

Ramazan USTA  
Bakan a.  
Genel Müdür V.

Ek :Teknik Değerlendirmede Eksik ve Hata Bulunan Başvuru (1 sayfa)



Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.  
BD8942217282  
34665 - 22/03/2016

G.ÖZÜZ

Evrakı Doğrulamak İçin : <http://belgedogrulama.enerji.gov.tr/BelgeDogrulama.aspx?V=BEKR5350J>

Adres: Eskişehir yolu 7. km No:166 Posta kodu:06520 Çankaya - ANKARA  
Telefon No: +90 312 295 50 00 Faks No: +90 312 295 50 05  
e-Posta: bilgi.yegm@yegm.gov.tr İnternet Adresi: <http://www.yegm.gov.tr>

Bilgi için: Hakan Şener AKATA  
ETK Uzman Yardımcısı  
hakata@yegm.gov.tr  
Telefon No: 03122955123



**Bütün enerjimizle Türkiye için çalışıyoruz**

**Teknik Değerlendirmede Eksiklik ve Hata Bulunan Başvurular**

Sıra	Başvuru Sahibi	Tesis Adı	Kaynak Türü / Kurulu Güç [kW]	Eksikler ve Sonuç
1	Rezene Enerji Üretim A.Ş.	Kadroğlu GES	GES/990	Toplam DC Kurulu güç, toplam kurulu güç (AC)'nin % 20'sinden fazla olamaz. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.



Sayı : 35231609-260.01.03-E. 8233  
Konu : Teknik Değerlendirme Formu Hk.

17/03/2016

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE  
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi/BURSA

İlgi : 04/03/2016 tarihli ve 8619 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ile lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış 1 adet tesis için Genel Müdürlüğümüzden "Teknik Değerlendirme Raporu" talep edilmektedir.

Söz konusu tesise ilişkin teknik değerlendirme sonucunda başvuruda eksik ve hatalı bilgiler tespit edilmiş olup Ek-1'de verilmiştir. Hata tespit edilen başvuruların teknik değerlendirme formlarının hatasız ve eksiksiz bir şekilde düzenlenerek Genel Müdürlüğümüze tekrar gönderilmesi durumunda teknik değerlendirmesi yapılabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

*e-İmza*

Ramazan USTA  
Bakan a.  
Genel Müdür V.

Ek :Teknik Değerlendirmede Eksik ve Hata Bulunan Başvuru (1 sayfa)



34660 - 22/03/2016

*6002*

Evrakı Doğrulamak İçin : <http://belgedogrulama.enerji.gov.tr/BelgeDogrulama.aspx?V=BE6P535ZS>

Adres: Eskişehir yolu 7. km No:166 Posta kodu:06520 Çankaya - ANKARA  
Telefon No: +90 312 295 50 00 Faks No: +90 312 295 50 05  
e-Posta: bilgi.yegm@yegm.gov.tr İnternet Adresi: <http://www.yegm.gov.tr>

Bilgi için: Hakan Şener AKATA  
ETK Uzman Yardımcısı  
hakata@yegm.gov.tr  
Telefon No: 03122955123



**Bütün enerjimizle Türkiye için çalışıyoruz**

**Teknik Değerlendirmede Eksiklik ve Hata Bulunan Başvurular**

Sıra	Başvuru Sahibi	Tesis Adı	Kaynak Türü / Kurulu Güç [kW]	Eksikler ve Sonuç
1	İkon Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti.	İkon Enerji GES 2	GES/980	Toplam DC Kurulu güç, toplam kurulu güç (AC)'nin % 20'sinden fazla olamaz. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.





Sayı : 35231609-260.01.03-E. 8234  
Konu : Teknik Değerlendirme Formu Hk.

17/03/2016

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE  
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi/BURSA

İlgi : 04/03/2016 tarihli ve 8618 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ile lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış 1 adet tesis için Genel Müdürlüğümüzden "Teknik Değerlendirme Raporu" talep edilmektedir.

Söz konusu tesise ilişkin teknik değerlendirme sonucunda başvuruda eksik ve hatalı bilgiler tespit edilmiş olup Ek-1'de verilmiştir. Hata tespit edilen başvurunun teknik değerlendirme formunun hatasız ve eksiksiz bir şekilde düzenlenerek Genel Müdürlüğümüze tekrar gönderilmesi durumunda teknik değerlendirmesi yapılabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

*e-İmza*

Ramazan USTA  
Genel Müdür V.

Ek :Teknik Değerlendirmede Eksik ve Hata Bulunan Başvuru (1 sayfa)

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.



BD6611217282

34657 - 22/03/2016

*G.ÖZ*

Evrakı Doğrulamak İçin : <http://belgedogrulama.enerji.gov.tr/BelgeDogrulama.aspx?V=BENF535KV>

Adres: Eskişehir yolu 7. km No:166 Posta kodu:06520 Çankaya - ANKARA  
Telefon No: +90 312 295 50 00 Faks No: +90 312 295 50 05  
e-Posta: bilgi.yegm@yegm.gov.tr İnternet Adresi: <http://www.yegm.gov.tr>

Bilgi için: Hakan Şener AKATA  
ETK Uzman Yardımcısı  
[hakata@yegm.gov.tr](mailto:hakata@yegm.gov.tr)  
Telefon No: 03122955123



**Bütün enerjimizle Türkiye için çalışıyoruz**

**Teknik Değerlendirmede Eksiklik ve Hata Bulunan Başvurular**

Sıra	Başvuru Sahibi	Tesis Adı	Kaynak Türü / Kurulu Güç [kW]	Eksikler ve Sonuç
1	Sarıgül Enerji Üretim A.Ş.	Lapse GES	GES/990	Toplam DC Kurulu güç, toplam kurulu güç (AC)'nin % 20'sinden fazla olamaz. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.



Sayı : 35231609-260.01.03-E. 8235  
Konu : Teknik Değerlendirme Formu Hk.

17/03/2016

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE  
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No:40 Osmangazi/BURSA

İlgi : 04/03/2016 tarihli ve 8717 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ile lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış 1 adet tesis için Genel Müdürlüğümüzden "Teknik Değerlendirme Raporu" talep edilmektedir.


Söz konusu tesise ilişkin ilgili teknik değerlendirme sonucunda eksik ve hatalı bilgiler tespit edilmiş olup Ek-1'de verilmiştir. Hata tespit edilen başvurunun teknik değerlendirme formlarının hatasız ve eksiksiz bir şekilde düzenlenerek Genel Müdürlüğümüze tekrar gönderilmesi durumunda teknik değerlendirmesi yapılabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

*e-İmza*

Ramazan USTA  
Bakan a.  
Genel Müdür V.

Ek :Teknik Değerlendirmede Eksik ve Hata Bulunan Başvuru (1 sayfa)



6-0002

Evrakı Doğrulamak İçin : <http://>  
Adres: Eskişehir yolu 7. km No:166 Posta kodu:06520 Ç  
Telefon No: +90 312 295 50 00 Faks No: +90 312 295 5  
e-Posta: bilgi.yegm@yegm.gov.tr İnternet Adresi: <http://>

Bilgi için: Hakan Şener AKATA  
ETK Uzman Yardımcısı  
hakata@yegm.gov.tr  
Telefon No: 03122955123



**Bütün enerjimizle Türkiye için çalışıyoruz**

**Teknik Değerlendirmede Eksiklik ve Hata Bulunan Başvurular**

Sıra	Başvuru Sahibi	Tesis Adı	Kaynak Türü / Kurulu Güç [kW]	Eksikler ve Sonuç
1	Menevşe Enerji Üretim A.Ş.	Beşiktepe GES	GES/990	Toplam DC Kurulu güç, toplam kurulu güç (AC)'nin % 20'sinden fazla olamaz. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.



Sayı : 35231609-260.01.03-E. 6807  
Konu : Teknik Değerlendirmeye Formları hk.

07/03/2016

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE  
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No:40 Osmangazi/BURSA

İlgi : 10/02/2016 tarihli ve 4754 sayılı yazınız.


İlgide kayıtlı yazılarınız ile lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış 1 adet tesis için Genel Müdürlüğümüzden "Teknik Değerlendirme Raporu" talep edilmektedir.

Söz konusu tesiste ilgili teknik değerlendirme sonucunda eksik ve hatalı bilgiler tespit edilmiş olup Ek-1'de verilmiştir. Hata tespit edilen başvurunun teknik değerlendirme formunun hatasız ve eksiksiz bir şekilde düzenlenerek Genel Müdürlüğümüze tekrar gönderilmesi durumunda teknik değerlendirmesi yapılabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

*e-İmza*  
Ramazan USTA  
Bakan a.  
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :Eksik ve Hatalı Bulunan Başvuru (1 sayfa)



BD4284025281  
29681 - 10/03/2016

*B. O. A. E.*

Evrakı Doğrulamak İçin : <http://belgedogrulama.enerji.gov.tr/BelgeDogrulama.aspx?V=BENU5D8SD>

Adres: Eskişehir yolu 7. km No:166 Posta kodu:06520 Çankaya - ANKARA  
Telefon No: +90 312 295 50 00 Faks No: +90 312 295 50 05  
e-Posta: bilgi.yegm@yegm.gov.tr İnternet Adresi: <http://www.yegm.gov.tr>

Bilgi için: Hakan Şener AKATA  
ETK Uzman Yardımcısı  
hakata@yegm.gov.tr  
Telefon No: 03122955123



**Bütün enerjimizle Türkiye için çalışıyoruz**

Teknik Değerlendirmede Eksiklik ve Hata Bulunan Başvurular				
Sıra	Başvuru Sahibi	Tesis Adı	Kaynak Türü / Kurulu Güç [kW]	Eksikler ve Sonuç
1	FEYZ HAYVANCILIK TARIM GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.	FEYZ ENERJİ	GES/999	Koordinatlar UTM 6 ED 50 projeksiyonunda verilmelidir. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.



Sayı : 35231609-260.01.03-E. 7598  
Konu : Teknik Değerlendirme Formları hk.

14/03/2016

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE  
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No:40 Osmangazi/BURSA

İlgi : 10/02/2016 tarihli ve 4754 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ile lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış 1 adet tesis için Genel Müdürlüğümüzden "Teknik Değerlendirme Raporu" talep edilmektedir.


Söz konusu tesisle ilgili teknik değerlendirme sonucunda eksik ve hatalı bilgiler tespit edilmiş olup Ek-1'de verilmiştir. Hata tespit edilen başvurunun teknik değerlendirme formunun hatasız ve eksiksiz bir şekilde düzenlenerek Genel Müdürlüğümüze tekrar gönderilmesi durumunda teknik değerlendirmesi yapılabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

*e-İmza*

Ramazan USTA  
Bakan a.  
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :Teknik Değerlendirmede Eksik ve Hata Bulunan Başvuru (1 sayfa)



BD2434146282

32733 - 17/03/2016

*GÖĞÜ*

Evrak Doğrulamak İçin : <http://belgedogrulama.enerji.gov.tr/BelgeDogrulama.aspx?V=BENNSD2D0>

Adres: Eskişehir yolu 7. km No:166 Posta kodu:06520 Çankaya - ANKARA  
Telefon No: +90 312 295 50 00 Faks No: +90 312 295 50 05  
e-Posta: bilgi.yegm@yegm.gov.tr İnternet Adresi: <http://www.yegm.gov.tr>

Bilgi için: Hakan Şener AKATA  
ETK Uzman Yardımcısı  
hakata@yegm.gov.tr  
Telefon No: 03122955123



**Bütün enerjimizle Türkiye için çalışıyoruz**

**Teknik Değerlendirmede Eksiklik ve Hata Bulunan Başvurular**

Sıra	Başvuru Sahibi	Tesis Adı	Kaynak Türü / Kurulu Güç [kW]	Eksikler ve Sonuç
1	Feyz Hay. Tur. Gıda. San. ve Tic. A.Ş.	FEYZ ENERJİ	GES/999	Koordinatlar UTM 6 ED 50 projeksiyonunda verilmelidir. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.