

DUYURU

11.05.2016

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıđı Yenilenebilir Enerji Genel M¼d¼rl¼đ¼'nden Gelen yazılar duyuru ekinde sunulmaktadır.

-Eksik ve Hata bulunan başvurular revize edilmiř teknik deęerlendirme formlarını ve aplikasyon krokilerini , ıktısı alınmiř şekilde ıslak imzalı ve CD ierisinde excel formları olacak şekilde ¼st yazı ile , YEGM'in yazısını ¼st yazı ierisinde ilgi tutarak en ge **20.05.2016** tarihine kadar řirketimize ulařtırılması gerekmektedir.

_Yarıřma sonrası Deęerlendirilecek Bařvurular iin řirketimizce herhangi bir iřlem tesis edilmeyecek olup , yarıřma sonrası YEGM'in yazacaęı yazı doęrultusunda iřlem tesis edilecektir.

Bilgilerinize rica ederiz.



Sayı : 35231609-260.01.03-E. 11247
Konu : Teknik Değerlendirme Formu Hk.

18/04/2016

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi/BURSA

- İlgi : a) 24/03/2016 tarihli ve 11489 sayılı yazınız.
b) 24/03/2016 tarihli ve 11488 sayılı yazınız.
c) 24/03/2016 tarihli ve 11483 sayılı yazınız.
ç) 21/03/2016 tarihli ve 10941 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazılarımız ile lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış 4 adet tesis için Genel Müdürlüğümüzden "Teknik Değerlendirme Raporu" talep edilmektedir.

Söz konusu tesislerle ilgili teknik değerlendirme sonucunda başvurularında eksik ve hatalı bilgiler tespit edilmiş olup Ek-1'de verilmiştir. Hata tespit edilen başvuruların teknik değerlendirme formlarının hatasız ve eksiksiz bir şekilde düzenlenerek Genel Müdürlüğümüze tekrar gönderilmesi durumunda teknik değerlendirmesi yapılabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-İmza

Ramazan USTA
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :Teknik Değerlendirmede Eksik ve Hata Bulunan Başvurular (1 sayfa)

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.



BD4480062381

48271 - 20/04/2016

G.OST

Evrakı Doğrulamak İçin : <http://belgedogrulama.enerji.gov.tr/BelgeDogrulama.aspx?V=BE6P54JKS>

Adres: Eskişehir yolu 7. km No:166 Posta kodu:06520 Çankaya - ANKARA
Telefon No: +90 312 295 50 00 Faks No: +90 312 295 50 05
e-Posta: bilgi.yegm@yegm.gov.tr İnternet Adresi: <http://www.yegm.gov.tr>

Bilgi için: Hakan Şener AKATA
ETK Uzman Yardımcısı
hakata@yegm.gov.tr
Telefon No: 03122955123



Bütün enerjimizle Türkiye için çalışıyoruz

Teknik Değerlendirmede Eksiklik ve Hata Bulunan Başvurular

Sıra	Başvuru Sahibi	Tesis Adı	Kaynak Türü / Kurulu Güç [kW]	Eksiklikler ve Sonuç
1	Rezene Enerji Üretim A.Ş.	Burcu GES	GES/990	Toplam DC Kurulu güç, toplam kurulu güç (AC)'nin % 20'sinden fazla olamaz. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
2	Sarı Lale Enerji Üretim A.Ş.	Uras GES	GES/990	Toplam DC Kurulu güç, toplam kurulu güç (AC)'nin % 20'sinden fazla olamaz. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
3	Sarı Salkım Enerji Üretim A.Ş.	Uras GES	GES/990	Toplam DC Kurulu güç, toplam kurulu güç (AC)'nin % 20'sinden fazla olamaz. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
4	Yeni Karanfil Yer Altı Yer Üstü Kaynakları Enerji Elektrik İnşaat Turizm Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Karaca GES	GES/990	Toplam DC Kurulu güç, toplam kurulu güç (AC)'nin % 20'sinden fazla olamaz. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.



Sayı : 35231609-255.01.03-E. 11252
Konu : Teknik Değerlendirme Formları Hk.

18/04/2016

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No:40 Osmangazi/BURSA

İlgi : 07/03/2016 tarihli ve 8892 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazılarınız ile lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış 23 adet tesis için Genel Müdürlüğümüzden "Teknik Değerlendirme Raporu" talep edilmektedir.

Söz konusu tesislerle ilgili teknik değerlendirme sonucu 10 adet başvuruda eksik ve hatalı bilgiler tespit edilmiş olup Ek-1'de verilmiştir. Hata tespit edilen başvuruların teknik değerlendirme formlarının hatasız ve eksiksiz bir şekilde düzenlenerek Genel Müdürlüğümüze tekrar gönderilmesi durumunda teknik değerlendirmesi yapılabilecektir.

Ek-2'de verilen 2 adet başvurunun 2015 yılı içerisinde alınan rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvuru/başvurularıyla kesişme/çakışma halinde olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvurularının yarışma sonucuna göre değerlendirilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

Teknik değerlendirme sonucu olumlu bulunan 11 adet başvuruya ait onaylı Teknik Değerlendirme Raporları Ek-3'te yer almaktadır
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-İmza

Ramazan USTA

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

Ek :

- 1- Teknik Değerlendirmede Eksik ve Hata Bulunan Başvurular (2 sayfa)
- 2- Yarışma Sonrası Değerlendirilecek Başvurular (1 sayfa)
- 3- Onaylı Teknik Değerlendirme Raporları (12 sayfa)

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.



BD6738952383

48267 - 20/04/2016

G.ÖCÜR

Evrakı Doğrulamak İçin : <http://belgedogrulama.enerji.gov.tr/BelgeDogrulama.aspx?V=BEK454JJA>

Adres: Eskişehir yolu 7. km No:166 Posta kodu:06520 Çankaya - ANKARA
Telefon No: +90 312 295 50 00 Faks No: +90 312 295 50 05
e-Posta: bilgi.yegm@yegm.gov.tr İnternet Adresi: <http://www.yegm.gov.tr>

Bilgi için: Hakan Şener AKATA
ETK Uzman Yardımcısı
hakata@yegm.gov.tr
Telefon No: 03122955123



Bütün enerjimizle Türkiye için çalışıyoruz

Teknik Değerlendirmede Eksiklik ve Hata Bulunan Başvurular

Sıra	Başvuru Sahibi	Tesis Adı	Kaynak Türü / Kurulu Güç [kW]	Eksiklikler ve Sonuç
1	NT KİTAP KIRTASIYE BÜRO MALZEMELERİ PAZARLAMA VE TURİZM TİC. A.Ş.	Üvezdere-3	RES/1.000	Teknik değerlendirme bilgi formunda verilen santral sahası köşe koordinatları birbirini takip eden sırada ardışık olarak tek bir kapalı çokgen oluşturacak şekilde verilmelidir. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
2	SUAT YILDIR	Suat YILDIR RES	RES/1.000	Teknik değerlendirme bilgi formunda verilen santral sahası köşe koordinatları birbirini takip eden sırada ardışık olarak tek bir kapalı çokgen oluşturacak şekilde verilmelidir. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
3	ARSLAN KARDEŞLER ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	ARSLAN KARDEŞLER RES- 5	RES/800	Teknik değerlendirme bilgi formunda verilen santral sahası köşe koordinatları birbirini takip eden sırada ardışık olarak tek bir kapalı çokgen oluşturacak şekilde verilmelidir. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
4	ARSLAN KARDEŞLER ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	ARSLAN KARDEŞLER RES- 2	RES/800	Teknik değerlendirme bilgi formunda verilen santral sahası köşe koordinatları birbirini takip eden sırada ardışık olarak tek bir kapalı çokgen oluşturacak şekilde verilmelidir. Türbin santral sahası içerisinde yer almalıdır. Bu nedenlerle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
5	ARSLAN KARDEŞLER ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	ARSLAN KARDEŞLER RES- 3	RES/800	Türbin santral sahası içerisinde yer almalıdır. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
6	ARSLAN KARDEŞLER ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	ARSLAN KARDEŞLER RES- 4	RES/800	Türbin santral sahası içerisinde yer almalıdır. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
7	ARSLAN KARDEŞLER ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	ARSLAN KARDEŞLER RES- 6	RES/800	Teknik değerlendirme bilgi formunda verilen santral sahası köşe koordinatları birbirini takip eden sırada ardışık olarak tek bir kapalı çokgen oluşturacak şekilde verilmelidir. Türbin santral sahası içerisinde yer almalıdır. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
8	İMAM AMBIENTE GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİ ELK ÜRT SAN VE TİC LTD ŞTİ	İmam GES	GES/999	Teknik Değerlendirme Bilgi Formunda yer alan bilgiler eksiksiz ve hatasız bir biçimde verilmelidir. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.

9	FUTURO AMBIENTE ENERJİ ELK ÜRETİM SAN VE TİC LTD ŞTİ	Futuro GES	GES/999	Teknik Değerlendirme Bilgi Formunda yer alan bilgiler eksiksiz ve hatasız bir biçimde verilmelidir. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
10	ARSLAN KARDEŞLER ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	ARSLAN KARDEŞLER RES-1	RES/800	CD içinde verilen teknik değerlendirme bilgi formu ile basılı formu ile birbirinden farklıdır. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.

SİCİL NO	BAŞVURU SAHİBİNİN ADI	TESİS ADI
ULUDAĞ-RES-252	ASYA DOKUMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	Asya 1
ULUDAĞ-RES-230	ALFATEKS TEKST. ÜRÜN. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	Alfateks-1



Sayı : 35231609-260.01.03-E. 12412
Konu : Lisanssız Başvurular

27/04/2016

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi/BURSA

İlgide kayıtlı yazılarımız ile lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış 1 adet tesis için Genel Müdürlüğümüzden "Teknik Değerlendirme Raporu" talep edilmektedir.

Söz konusu tesislerle ilgili teknik değerlendirme sonucu 1 adet başvuruda eksik ve hatalı bilgiler tespit edilmiş olup Ek-1'de verilmiştir. Hata tespit edilen başvurunun teknik değerlendirme formunun hatasız ve eksiksiz bir şekilde düzenlenerek Genel Müdürlüğümüze tekrar gönderilmesi durumunda teknik değerlendirmesi yapılabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-İmza

Ramazan USTA
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :Teknik Değerlendirmede Eksik ve Hata Bulunan Başvuru (1 sayfa)



BD8185493682

53193 - 29/04/2016

6002

Evrağı Doğrulamak İçin : <http://belgedogrulama.enerji.gov.tr/BelgeDogrulama.aspx?V=BEL55BP7S>

Adres: Eskişehir yolu 7. km No:166 Posta kodu:06520 Çankaya - ANKARA
Telefon No: +90 312 295 50 00 Faks No: +90 312 295 50 05
e-Posta: bilgi.yegm@yegm.gov.tr İnternet Adresi: <http://www.yegm.gov.tr>

Bilgi için: Hakan Şener AKATA
ETK Uzman Yardımcısı
hakata@yegm.gov.tr
Telefon No: 03122955123



Bütün enerjimizle Türkiye için çalışıyoruz

Teknik Değerlendirmede Eksiklik ve Hata Bulunan Başvurular

Sıra	Başvuru Sahibi	Tesis Adı	Kaynak Türü / Kurulu Güç [kW]	Eksikler ve Sonuç
1	Ali Ufuk CAN	Ali Ufuk Can GES	GES/498	Applikasyon krokisinde belirtilen taşınmaz ile santral sahası uyumsuzdur. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.

Teknik Değerlendirmede Eksiklik ve Hata Bulunan Başvurular

Sıra	Başvuru Sahibi	Tesis Adı	Kaynak Türü / Kurulu Güç [kW]	Eksikler ve Sonuç
1	İmam Ambiente Rüz. Gün. En. Elk.Ürt. San. ve Tic. LTD. ŞTİ.	İmam GES	GES/999	Teknik değerlendirme bilgi formunda verilen santral sahası köşe koordinatları birbirini takip eden sırada ardışık olarak tek bir kapalı çokgen oluşturacak şekilde verilmelidir. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.



Sayı : 35231609-260.01.03-E. 11892
Konu : Lisanssız Başvurular

22/04/2016

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi/BURSA

İlgi : 26/01/2016 tarihli ve 2917 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı (a) yazınız ile lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış İsmail PEHLİVANLAR GES tesisi için Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen teknik değerlendirme raporunda revize talep edilmektedir.

Elektrik Piyasası Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik'in 31 inci maddesi ondüncü fıkrası hükmü gereği revize işlemi uygun bulunmamıştır.

e-İmza
Ramazan USTA
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı



BD8829129483
50970 - 26/04/2016

G. Usta

Evrakı Doğrulamak İçin : <http://belgcdogrulama.enerji.gov.tr/BelgeDogrulama.aspx?V=BELM5B860>

Adres: Eskişehir yolu 7. km No:166 Posta kodu:06520 Çankaya - ANKARA
Telefon No: +90 312 295 50 00 Faks No: +90 312 295 50 05
e-Posta: bilgi.yegm@yegm.gov.tr İnternet Adresi: <http://www.yegm.gov.tr>

Bilgi için: Hakan Şener AKATA
ETK Uzman Yardımcısı
hakata@yegm.gov.tr
Telefon No: 03122955123



Bütün enerjimizle Türkiye için çalışıyoruz



Sayı : 35231609-255.01.03-E. 12535
Konu : Lisanssız Başvurular

28/04/2016

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi/ BURSA

YEBDİS üzerimden lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış 1 adet tesis için Genel Müdürlüğümüzden "Teknik Değerlendirme Raporu" talep edilmektedir.


Söz konusu tesislerle ilgili teknik değerlendirme sonucu 1 adet başvuruda eksik ve hatalı bilgiler tespit edilmiş olup Ek-1'de verilmiştir. Hata tespit edilen başvurunun teknik değerlendirme formunun hatasız ve eksiksiz bir şekilde düzenlenerek Genel Müdürlüğümüze tekrar gönderilmesi durumunda teknik değerlendirmesi yapılabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-İmza

Ramazan USTA
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :Teknik Değerlendirmede Eksik ve Hata Bulunan Başvuru (1 sayfa)



G.ÖZ.

Evrakı Doğrulamak İçin : <http://belgedogrulama.enerji.gov.tr/BelgeDogrulama.aspx?V=BENN5BUP9>

Adres: Eskişehir yolu 7. km No:166 Posta kodu:06520 Çankaya - ANKARA
Telefon No: +90 312 295 50 00 Faks No: +90 312 295 50 05
e-Posta: bilgi.yegm@yegm.gov.tr İnternet Adresi: <http://www.yegm.gov.tr>

Bilgi için: Hakan Şener AKATA
ETK Uzman Yardımcısı
hakata@yegm.gov.tr
Telefon No: 03122955123



Bütün enerjimizle Türkiye için çalışıyoruz

Teknik Değerlendirmede Eksiklik ve Hata Bulunan Başvurular

Sıra	Başvuru Sahibi	Tesis Adı	Kaynak Türü / Kurulu Güç [kW]	Eksikler ve Sonuç
1	MİS 2 GES Elektrik Enerji Üretim Anonim Şirketi	Kalafat 2 RES	RES/900	Aplikasyon krokisinde belirtilen taşınmaz ile santral sahası uyuşmamaktadır. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.



Sayı : 35231609-260.01.03-E. 12538
Konu : Lisanssız Başvurular

28/04/2016

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi/BURSA

YEBDİS üzerimden lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış 1 adet tesis için Genel Müdürlüğümüzden "Teknik Değerlendirme Raporu" talep edilmektedir.

Söz konusu tesislerle ilgili teknik değerlendirme sonucu 1 adet başvuruda eksik ve hatalı bilgiler tespit edilmiş olup Ek-1'de verilmiştir. Hata tespit edilen başvurunun teknik değerlendirme formunun hatasız ve eksiksiz bir şekilde düzenlenerek Genel Müdürlüğümüze tekrar gönderilmesi durumunda teknik değerlendirmesi yapılabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-İmza

Ramazan USTA

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

Ek :Teknik Değerlendirmede Eksik ve Hata Bulunan Başvuru (1 sayfa)



53636 - 02/05/2016

6002

Evrakı Doğrulamak İçin : <http://belgedogrulama.enerji.gov.tr/BelgeDogrulama.aspx?V=BENN5BUB5>

Adres: Eskişehir yolu 7. km No:166 Posta kodu:06520 Çankaya - ANKARA
Telefon No: +90 312 295 50 00 Faks No: +90 312 295 50 05
e-Posta: bilgi.yegm@yegm.gov.tr İnternet Adresi: <http://www.yegm.gov.tr>

Bilgi için: Hakan Şener AKATA
ETK Uzman Yardımcısı
hakata@yegm.gov.tr
Telefon No: 03122955123



Bütün enerjimizle Türkiye için çalışıyoruz

Teknik Değerlendirmede Eksiklik ve Hata Bulunan Başvurular

Sıra	Başvuru Sahibi	Tesis Adı	Kaynak Türü / Kurulu Güç [kW]	Eksikler ve Sonuç
1	Ferdi KAPÇAK	Ferdi KAPÇAK GES	GES/996	Aplikasyon krokisinde belirtilen taşınmaz ile santral sahası uyumsuzdur. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.



03 Mayıs 2016
06 Mayıs 2016
02/05/2016

Sayı : 35231609-255.01.03-E. 12885
Konu : Lisanssız Başvurular

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi/ BURSA

YEBDİS üzerinden lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış 2 adet tesis için Genel Müdürlüğümüzden "Teknik Değerlendirme Raporu" talep edilmektedir.

Söz konusu tesislerle ilgili teknik değerlendirme sonucu başvurularda eksik ve hatalı bilgiler tespit edilmiş olup Ek-1'de verilmiştir. Hata tespit edilen başvurunun teknik değerlendirme formunun hatasız ve eksiksiz bir şekilde düzenlenerek Genel Müdürlüğümüze tekrar gönderilmesi durumunda teknik değerlendirmesi yapılabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-İmza
Ramazan USTA
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :Teknik Değerlendirmede Eksik ve Hata Bulunan Başvurular (1 sayfa)

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.
BD4462443882
56350 - 06/05/2016

60002

Evrakı Doğrulamak İçin : <http://belgedogrulama.enerji.gov.tr/BelgeDogrulama.aspx?V=BE6E5BY73>

Adres: Eskişehir yolu 7. km No:166 Posta kodu:06520 Çankaya - ANKARA
Telefon No: +90 312 295 50 00 Faks No: +90 312 295 50 05
e-Posta: bilgi.yegm@yegm.gov.tr İnternet Adresi: <http://www.yegm.gov.tr>

Bilgi için: Hakan Şener AKATA
ETK Uzman Yardımcısı
hakata@yegm.gov.tr
Telefon No: 03122955123



Bütün enerjimizle Türkiye için çalışıyoruz

Teknik Değerlendirmede Eksiklik ve Hata Bulunan Başvurular

Sıra	Başvuru Sahibi	Tesis Adı	Kaynak Türü / Kurulu Güç [kW]	Eksikler ve Sonuç
1	REN GES ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.	GAAVE GES	GES/990	Aplikasyon krokisinde belirtilen taşınmaz ile santral sahası uyuşmamaktadır. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
2	REN GES ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.	TAYFA DAMI GES	GES/990	Aplikasyon krokisinde belirtilen taşınmaz ile santral sahası uyuşmamaktadır. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.



9102 SİREK 00
04/05/2016

Sayı : 35231609-255.01.03-E. 13097
Konu : Lisanssız Başvurular

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi/ BURSA

YEBDİS üzerinden lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış 2 adet tesis için Genel Müdürlüğümüzden "Teknik Değerlendirme Raporu" talep edilmektedir.

Söz konusu tesislerle ilgili teknik değerlendirme sonucu başvurularda eksik ve hatalı bilgiler tespit edilmiş olup Ek-1'de verilmiştir. Hata tespit edilen başvuruların teknik değerlendirme formlarının hatasız ve eksiksiz bir şekilde düzenlenerek Genel Müdürlüğümüze tekrar gönderilmesi durumunda teknik değerlendirmesi yapılabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-İmza

Ramazan USTA
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :Teknik Değerlendirmede Eksik ve Hata Bulunan Başvurular (1 sayfa)

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.



BD0040743882

56354 - 06/05/2016

60052

Evrakı Doğrulamak İçin : <http://belgedogrulama.enerji.gov.tr/BelgeDogrulama.aspx?V=BELM55BBT>

Adres: Eskişehir yolu 7. km No:166 Posta kodu:06520 Çankaya - ANKARA
Telefon No: +90 312 295 50 00 Faks No: +90 312 295 50 05
e-Posta: bilgi.yegm@yegm.gov.tr İnternet Adresi: <http://www.yegm.gov.tr>

Bilgi için: Hakan Şener AKATA
ETK Uzman Yardımcısı
hakata@yegm.gov.tr
Telefon No: 03122955123



Bütün enerjimizle Türkiye için çalışıyoruz

Teknik Değerlendirmede Eksiklik ve Hata Bulunan Başvurular

Sıra	Başvuru Sahibi	Tesis Adı	Kaynak Türü / Kurulu Güç [kW]	Eksikler ve Sonuç
1	BODUR KARDEŞLER LTD. ŞTİ	BODUR KARDEŞLER GES	GES/200	Santral sahası aplikasyon krokisinde belirtilen taşınmazın dışındadır. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.
2	ZEYNEP CENGİZ	ZEYNEP CENGİZ GES	GES/440	Santral sahası 1 MW'a 20.000 m ² kuralına uymalıdır. Bu nedenle teknik değerlendirme yapılamamıştır.