



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 35231609-255.01.03-E.
Konu : Lisanssız Başvurular

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi / BURSA

YEPDİS üzerinden lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış Yudum Süt, Hayvancılık, Gıda, Madencilik, İnşaat, Turizm, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait Yudum RES projesi için Genel Müdürlüğümüzden "Teknik Değerlendirme Raporu" talep edilmektedir.

20.10.2015 tarihli ve 29508 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik'in 6 ncı maddesi birinci ve ikinci fıkraları gereği lisanssız elektrik üretim kapsamında yapılan rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinin teknik değerlendirmelerinin yapılabilmesi için Genel Müdürlüğümüzce http://www.yegm.gov.tr/duyurular_haberler/res_teknik_form.aspx linkinde duyurulan aşağıda verilen bilgi ve belgelerin YEPDİS üzerinden Genel Müdürlüğümüze sunulması gerekmektedir:

1- Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilen teknik değerlendirme bilgi formu ve MS Excel formatında hazırlanan teknik değerlendirme formu,

2- Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinden veya Lisanslı Harita Kadastro Büroları tarafından verilen onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi.

Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında " LÜY kapsamında rüzgar kaynağına dayalı olarak kurulmak istenen bir tesis için aşağıda belirtilen durumlardan en az birinin tespit edilmesi halinde başvurunun teknik değerlendirmesi olumsuz sonuçlandırılır:

a) Genel Müdürlük internet sayfasında duyurulan bilgi ve belgelerin eksik veya usulüne uygun olmayan şekilde hazırlanmış olması.." hükmü amirdir.

Projeyle ilgili teknik değerlendirme sonucunda; başvuru esnasında YEPDİS'e yüklenen aplikasyon krokisinin Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinden veya Lisanslı Harita Kadastro Büroları tarafından verilmediği tespit edilmiş olup bu nedenle ilgili hüküm gereğince başvurunun teknik değerlendirilmesi olumsuz olarak sonuçlandırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-İMZA
Sebahattin ÖZ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.