



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 35231609-255.01.03-E.
Konu : Lisanssız Başvurular

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE

YEPDİS üzerinden lisanssız elektrik üretim mevzuatı kapsamında Şirketinizden uygun bağlantı görüşü almış 2 adet tesis için Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen "Teknik Değerlendirme Raporu" nda revize talep edilmektedir.

Söz konusu tesislerle ilgili teknik değerlendirme sonucunda başvurularda eksik ve hatalı bilgiler tespit edilmiş olup revizeleri uygun görülmemiştir. Başvurulara ilişkin eksik ve hatalı bilgiler Ek-1'de verilmiştir. Hata tespit edilen başvuruların teknik değerlendirme formlarının hatasız ve eksiksiz bir şekilde düzenlenerek Genel Müdürlüğümüze tekrar gönderilmesi durumunda teknik değerlendirmesi yapılabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-İmza
Sebahattin ÖZ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Ek : Revize İşlemi Uygun Görülmeyen Başvurular (1 sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <http://belgedogrulama.enerji.gov.tr> Evrak Pin Kodu: 26532

Adres: Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 06520 Çankaya/ANKARA
Telefon No: +90 312 212 64 20 Faks No: +90 312 223 69 84
e-Posta: bilgi.eigm@enerji.gov.tr İnternet Adresi: <http://www.eigm.gov.tr>

Bilgi için: Hakan Şener AKATA
Grup Koordinatörü
hakata@enerji.gov.tr
Telefon No: 03122126420/7704



Bütün enerjimizle **Türkiye** için çalışıyoruz

Teknik Deęerlendirmede Eksiklik ve Hata Bulunan Bařvuru

Sıra	Bařvuru Sahibi	Tesis Adı	Kaynak Türü / Kurulu Güç [kW]	Eksikler ve Sonuç
1	Bebekges Elektrik Üretim A.ř.	Gökçebayır Mavi	GES/935	1) Santral sahası 1 MW'a 20.000 m2 kuralına uymalıdır. 2) Bařka lisanssız bařvurularla keřiřme/çakıřma halindedir. Bu nedenlerle; revize iřlemi yapılamamıřtır.
2	Alpges Elektrik Üretim A.ř.	Gökçebayır Yeřil	GES/935	1) Santral sahası 1 MW'a 20.000 m2 kuralına uymalıdır. 2) Bařka lisanssız bařvurularla keřiřme/çakıřma halindedir. Bu nedenlerle; revize iřlemi yapılamamıřtır.