



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 35231609-260.01.01-E.28880

17.09.2020

Konu : Lisanssız Başvuru

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNE
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No:40 Osmangazi/BURSA

YEPDİS üzerinden Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği (LUY) kapsamında Şirketinizin bağlantı talebini olumlu bulduğu Güngören GES isimli güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi için Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen "Teknik Değerlendirme Formu" talep edilmektedir.

Söz konusu başvuruya ile ilgili teknik değerlendirme sonucunda; başvuruda eksik ve hatalı bilgiler tespit edilmiş olup tesise ait eksik ve hatalı bilgiler Ek-1'de verilmektedir. Bilgilerin hatasız ve eksiksiz gönderilmesi halinde başvurunun teknik değerlendirmesi yapılabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Sebahattin ÖZ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Ek : Eksik ve Hatalı Bulunan Başvuru (1 sayfa)

Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Doğrulama Kodu : AWOGVLFY Evrak Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/enerji-ebys>
Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 06520 Çankaya/ANKARA
03122126420
03122236984

Bilgi için:Hakan Şener
AKATA
Grup Koordinatörü



Teknik Değerlendirmede Eksiklik ve Hata Bulunan Başvuru

Sıra	Başvuru Sahibi	Tesis Adı	Kaynak Türü / Kurulu Güç [kW]	Eksikler ve Sonuç
1	Nilüfer Belediyesi	Güngören GES	GES/1000	1- Güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesis santral sahalarının tek bir kapalı alan olması esastır. Bu nedenle; santral sahasının neden iki öbek olarak verildiği konusunda Bakanlığımıza bilgi verilmesi gerekmektedir. 2- Teknik Değerlendirme Bilgi Formunun güncel olmadığı tespit edilmiş olup güncel formun Bakanlığımıza sunulması gerekmektedir.